

KWS.03-01/25-09

Opalenica, dnia 04 czerwca 2025 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy : postępowania o zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na
Rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w Wojnowicach
(Nr ref. KWS.03-01/25)

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego kolejnych pytań dotyczących powyższego postępowania, przedstawiam poniżej ich treść wraz z odpowiedziami:

1. Treść pytania:

Czy zakres zamówienia obejmuje wymianę rozdzielnicy RG.SZR?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zamówienie dotyczące modernizacji SUW Wojnowice nie obejmuje swoim zakresem wymiany RG.SZR.

2. Treść pytania:

Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie nowej instalacji odgromowej dla budynku SUW Wojnowice?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że instalacje odgromową budynku wykonać zgodnie z wymaganiami obecnie obowiązującej normy oraz zgodnie z dokumentacją techniczną branży elektrycznej.

3. Treść pytania:

Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy oprogramowanie źródłowe sterownika PLC i panelu HMI rozdzielnicy SA w celu ich przeprogramowania?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przekaże dostęp do sterownika oraz panelu rozdzielnicy SA.

4. Treść pytania:

Prosimy o informację ile aktualnie jest wolnych zmiennych w licencji Intouch SCADA, którą posiada obecnie Zamawiający.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada następującą licencję SCADA: InTouch 2012 Runtime 500 Tag z I/O. Zamawiający nie posiada wiedzy na temat wolnych zmiennych.

5. Treść pytania:

Czy w przypadku wystarczającej ilości wolnych zmiennych do wykonania wizualizacji SUW Wojnowice, Zmawiający zrezygnuje z wymogu rozszerzenia licencji Intouch SCADA?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przypadku wystarczającej ilości wolnych zmiennych do wykonania wizualizacji, zrezygnuje z wymogu rozszerzenia licencji.

6. Treść pytania:

Czy zakres zamówienia obejmuje wykonanie instalacji oświetleniowej terenu SUW Wojnowice?
Jeżeli tak, to ile słupów oświetleniowych należy zamontować?

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projektową zakres prac nie obejmuje wykonania instalacji oświetleniowej terenu SUW.

7. Treść pytania:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie korytek kablowych ocynkowanych zamiennie za korytka ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany korytek kablowych przewidzianych w dokumentacji projektowej jako korytka wykonane ze stali nierdzewnej.

8. Treść pytania:

W projekcie str. 24 znajduje się zapis dotyczący aeratora „EPA1400/1,6/EPX” – czy część walcowa ma mieć wysokości 1600 mm czy 1500 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową 1500mm.

9. Treść pytania:

Zgodnie z informacją na schemacie należy zamontować dwie sprężarki z dodatkowym zbiornikiem V250L. Czy należy przewidzieć jeden zbiornik V250L?

SP1, SP2	Sprężarka 3,0kW z dodatkowym zbiornikiem V250L	2
----------	--	---

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową każda sprężarka posiada zbiornik 250L.

10. Treść pytania:

W projekcie str. 30 znajduje się zapis: „Aeratory tak samo jak filtry są wyposażone w automatyczne przepustnice jakie posłużą do płukania aeratorów z uwagi na wysoką zawartość żelaza w wodzie surowej.” Natomiast na schemacie, rzucie i przekroju przy aeratorze znajdują się przepustnice ręczne. Prosimy o wyjaśnienie, czy aerator należy wyposażyć w przepustnice ręczne czy z napędem pneumatycznym (automatyczne)

Odpowiedź:

Informujemy że zgodnie z dokumentacją projektową - schemat jest właściwy. Zapis o przepustnicach pneumatycznych na aeratorze to omyłka pisarska.

11. Treść pytania:

W związku z planowanym przystąpieniem do postępowania zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zmian do projektu umowy zgodnie z poniższym:

- 1) § 1 ust. 3 – usunięcie zapisu „rozwinęcia dostarczonej”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w tym zakresie w następujący sposób:

Treść § 1 ust. 3 Części II SWZ brzmi następująco:

„Określony w ust. 2 przedmiot Umowy wykonany będzie zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową, a także zgodnie z ewentualnymi zmianami, ustalonymi z Zamawiającym oraz projektantami. Uszczegółowienia dostarczonej dokumentacji, będące konsekwencją należytego spełnienia założonego programu, określonych funkcji obiektu, obowiązujących przepisów i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą rozumiane (nie będą traktowane) jako zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.”

- 2) § 2 ust. 1 – dodanie pkt 4) o treści: „zapłata w terminie umówionego wynagrodzenia”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w tym zakresie w następujący sposób:

W § 2 ust. 1 Części II SWZ dodaje się pkt 4) o treści:

„zapłata w terminie umówionego wynagrodzenia za prawidłowo wykonany przedmiot Umowy”

- 3) § 2 ust. 3 – dodanie na końcu zdania zapisu: „pod względem jej przydatności do wykonania zadania”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w proponowanym zakresie, w związku z tym treść § 2 ust. 3 Części II SWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego pod względem jej przydatności do wykonania zadania”

- 4) § 2 ust. 4 pkt 1) – zmiana terminu na 5 dni „roboczych”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w proponowanym zakresie, w związku z tym treść § 2 ust. 4 pkt 1) Części II SWZ otrzymuje brzmienie:

„informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych od stwierdzenia konieczności ich wykonania”

- 5) § 5 ust. 5 – usunięcie na końcu pierwszego zdania wyrażenia „m.in.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji SWZ.

- 6) § 7 ust. 7 – zmiana pisowni słowa wykonawca na „Wykonawca”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w proponowanym zakresie.

- 7) § 7 ust. 9 – zmiana możliwości potrącenia z faktury wystawionej przez Wykonawcę z 10% na 3%, z uzasadnieniem: „skoro zapłata całości wynagrodzenia ma być dokonana po wykonaniu przedmiotu umowy, to na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji wystarcza 30% zabezpieczenia”

Odpowiedź: W związku z powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w zakresie treści § 7 ust. 8 i 9 w następujący sposób:

§ 7 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający ma prawo zmienić formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez zażądanie wypłaty całej kwoty zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1 z dotychczasowego zabezpieczenia, a w przypadku odmowy wypłaty, rozwiązać Umowę z winy Wykonawcy.”

§ 7 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„W przypadku skutecznej zmiany formy zabezpieczenia, o której mowa w ust. 8 zwrot zabezpieczenia następować będzie w trybie wskazanym w ust. 5 i 6.”

- 8) § 8 ust. 8 – zmiana treści ustępu, jak niżej:

jest: Zamawiający może wyznaczyć termin na usunięcie wad. Po jego bezskutecznym upływie Zamawiający może w zastępstwie Wykonawcy usunąć wady na jego koszt. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów wykonania zastępczego w terminie 7 dni od daty wezwania go do zapłaty.

proponuje się: Zamawiający może wyznaczyć technicznie możliwy termin na usunięcie wad. Po jego bezskutecznym upływie – gdyby Wykonawca nie usunął wad z przyczyn od niego zależnych, Zamawiający może w zastępstwie Wykonawcy usunąć wady na jego koszt. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów wykonania zastępczego w terminie 7 dni od daty wezwania go do zapłaty.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji SWZ. Proponowane zastrzeżenie uwzględniają zapisy § 11 ust. 7 Wzoru umowy.

- 9) § 8 ust. 9 – zmiana treści ustępu, jak niżej:

jest: Zamawiający wyznaczy także odrębnie ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz termin na protokolarnie stwierdzenie wad po upływie okresu rękojmi.

proponuje się: Zamawiający wyznaczy także odrębnie ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w proponowanym zakresie, w związku z tym treść § 8 ust. 9 Części II SWZ otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający wyznaczy także odrębnie ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji.”

- 10) § 9 ust. 2 pkt 1) i 2) – zmiana wysokości kar umownych na 0,1% (jest 0,2%) całkowitego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji SWZ.

- 11) § 9 ust. 2 pkt 3) – zmiana treści punktu, jak niżej:

jest: za zwłokę w zakresie dojazdu serwisanta oraz przystąpienia do usuwania ujawnionej wady – dotyczy czasów reakcji określonych w § 11 pkt 1) lit. b) oraz pkt 2) lit. a) Umowy – w wysokości 0,02% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdą godzinę zwłoki,

proponuje się: za zwłokę w zakresie dojazdu serwisanta oraz przystąpienia do usuwania ujawnionej wady – dotyczy czasów reakcji określonych w § 11 pkt 1) lit. b) oraz pkt 2) lit. a) Umowy – w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy za każde 2 godziny zwłoki,

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji SWZ.

- 12) § 9 ust. 2 pkt 4) i 5) – zmiana wysokości kar umownych na 0,01% (jest 0,05%) wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji SWZ.

- 13) § 9 ust. 4 – zmiana w ustępie treści drugiego zdania, jak niżej:

jest: W razie zwłoki Wykonawcy w zapłacie, Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego.

proponuje się: W razie zwłoki Wykonawcy w zapłacie, Zamawiający może potrącić należną mu niesporną karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji SWZ.

- 14) § 9 – dodanie nowego ustępu o treści jak niżej:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w tym zakresie w następujący sposób:

Treść § 9 ust. 3 Części II SWZ brzmi następująco:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- 1) za zwłokę w odbiorze końcowym przedmiotu Umowy w wysokości 0,10% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki,
- 2) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 2.”

- 15) § 10 ust. 4 pkt 1) – usunięcie słowa „upadłości”, z uzasadnieniem: „zapis niezgodny z art. 83 pr. upadł.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w proponowanym zakresie.

- 16) § 10 ust. 9 – usunięcie w pierwszym zdaniu wyrażenia „z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w proponowanym zakresie.

- 17) § 11 ust. 3 – dodanie w ustępie drugiego zdania o treści, jak niżej:

„Dla materiałów, sprzętów i urządzeń, dla których producenci udzielą gwarancji na inny niż wskazany w zdaniu pierwszym okres, okres gwarancji i rękojmi dla takich materiałów, sprzętów i urządzeń jest równy okresowi gwarancji udzielonej przez producentów”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji SWZ.

18) § 11 ust. 5 – dodanie w ustępie dalszego ciągu zdania, o treści jak niżej:

„z tym zastrzeżeniem, że uprawnienia z rękojmi Zamawiający będzie realizował, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków z gwarancji.”

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji SWZ.

19) § 11 ust. 6 – zmiana treści ustępu, jak niżej:

jest: Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad i usterek szczególnie uciążliwych (w szczególności skutkujących brakiem możliwości dostawy wody pitnej do mieszkańców) w ciągu 24 godzin – z zastrzeżeniem zapisów ust. 14 niniejszego paragrafu.

proponuje się: Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek jeżeli to będzie technicznie możliwe, w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad i usterek szczególnie uciążliwych (w szczególności skutkujących brakiem możliwości dostawy wody pitnej do mieszkańców) jeżeli to będzie technicznie możliwe, w ciągu 24 godzin – z zastrzeżeniem zapisów ust. 14 niniejszego paragrafu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji SWZ. Proponowane zastrzeżenie uwzględniają zapisy § 11 ust. 7 Wzoru umowy.

20) § 11 ust. 14 pkt 2) lit. b) – dodanie ciągu dalszego zdania, o treści jak niżej: z uwzględnieniem warunków, o których mowa w ust. 6 i 7.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SWZ w proponowanym zakresie, w związku z tym treść § 11 ust. 14 pkt 2) lit. b) Części II SWZ otrzymuje brzmienie:

„usunąć wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania z uwzględnieniem warunków, o których mowa w ust. 6 i 7.”

12. **Treść Pytania**

Prosimy o potwierdzenie, że bankową gwarancję wadialną należy złożyć osobno, a nie np. dołączoną do oferty w sposób umożliwiający jej odesłanie”

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ (Dział XIV Części I SWZ) wadium musi być wniesione **przed upływem terminu składania ofert**. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał poręczenia lub gwarancji należy dostarczyć do siedziby zamawiającego – pokój nr 3, za potwierdzeniem. Zgodnie z zapisami Działu XII pkt 3 ppkt 3) Części I SWZ, do oferty należy załączyć również dokument potwierdzający wniesienie wadium (np. kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Powyższe odpowiedzi oraz modyfikacja SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

PROKURENT

(-) Radosław Mądry