

KWS.03-01/25-05

Opalenica, dnia 28 maja 2025 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy : postępowania o zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na
Rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w Wojnowicach
(Nr ref. KWS.03-01/25)

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego kolejnego pytania dotyczącego powyższego postępowania, przedstawiam poniżej jego treść wraz z odpowiedzią:

1. Treść pytania:

W związku z koniecznością rozszerzenia licencji SACADA o wymaganą liczbę zmiennych, co zostało określone w projekcie elektrycznym w pkt. 14, prosimy o podanie jaką licencję posiada Zamawiający i podanie numeru licencji, którą Zamawiający zamierza rozszerzyć.

Informacja ta jest niezbędna dla pozyskania ceny rozszerzenia licencji, gdyż są one różne w zależności od ilości zmiennych i typu licencji

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada następującą licencję SCADA:

- InTouch 2012 Runtime 500 Tag z I/O

PROKURENT

(-) Radosław Mądry