



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Wieruszów, dnia 02.02.2017 r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

W związku ze złożeniem pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska – II Etap”.

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą horyzontalnych przewiertów sterowanych?

Odpowiedź: *Przevierty sterowane należy wykonać tylko w miejscach przewidzianych w dokumentacji.*

Zamawiający informuje iż w nawiązaniu do pytania nr 5 i odpowiedzi nr 5 z dnia 19.01.2016 r., udostępniono pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z dn. 27.01.2017 r. znak UD.7045.5.2017.DJ w sprawie uzgodnienia lokalizacji kanalizacji sanitarnej wraz z określeniem szczegółowych warunków odtworzenia pasa drogowego (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz Projekt technologii odtworzenia rozbieranych elementów konstrukcyjnych utwardzonego pasa awaryjnego, chodników i zjazdów (załącznik nr 10 do SIWZ).

W związku ze zmianami sposobu i zakresu odtworzenia nawierzchni w pasie drogi wojewódzkiej w stosunku do zamieszczonych przedmiarów, przy sporządzaniu oferty cenowej należy uwzględnić warunki odtworzenia pasa drogowego wydane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz zaopiniowany projekt technologii odtworzenia.

UWAGA

Zmianie ulega min. powierzchnia odtworzenia, grubość poszczególnych warstw nawierzchni oraz podbudowy.

Zgodnie z zapisem pkt. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia „Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które to dokumenty są załącznikami do niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty uwagi zawarte w wydanych uzgodnieniach do projektu oraz uzgodnieniach z zarządcami dróg.....”, Zamawiający informuje iż dołączony do SIWZ Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia.

Zawarte w Przedmiarze robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji. Zamawiający udostępnia Wykonawcy przedmiary, które traktuje jako dokument informacyjny, ułatwiający Wykonawcy wycenę. Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

Zamawiający przekazał Wykonawcy pełną dokumentację projektową i STWiORB opisującą przedmiot zamówienia. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na zapis w części opisowej dokumentacji technicznej pkt. 9 dokumentacji technicznej „**Przejścia poprzeczne przez drogi i ciekły odcinków sieci kanalizacyjnej przewidziano do wykonania metodą przewiertu poziomego (sterowanego) wykonanego wiertnicą, bez naruszania warstw konstrukcyjnych jezdni, w rurze osłonowej na całej szerokości jezdni ...”.**

Zamawiający informuje iż zmianie ulegają zapisy w SIWZ oraz w projekcie umowy.

Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Wobec powyższych zmian Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 8 lutego 2017 r. do godziny 12.00.** Sposób i miejsce złożenia ofert nie ulegają zmianie.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego **08.02.2017 r. o godz. 12.15 .**

PEŁNOMOCNIK
ds. Realizacji Projektu (MAO)
Kierownik JRP

Andrzej Małys

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Małys