



Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie
Spółka Akcyjna
98 - 400 Wieruszów, ul. b-pa St. Bareły 13
tel. (62) 78 41 689, fax (62) 78 41 630
e-mail: pkomsa@poczta.onet.pl; www.pkwieruszow.pl

Wieruszów 12.03.2018r.

WTzw06/2018

WARUNKI TECHNICZNE

zaopatrzenia w wodę, odbioru ścieków sanitarnych,

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. podaje warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków sanitarnych:

I. OBIEKT:

1. Typ obiektu: **budynek mieszkalny wielorodzinny 24 lokalowy**
2. Lokalizacja: **Wieruszów, ul. Bursztynowa dz. nr 2085/8;2086/1; 2088/1**
3. Inwestor: **Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.**
4. Występujący o wydanie warunków: j.w.

II. Zapotrzebowanie na wodę i planowana do odprowadzenia ilość ścieków:

1. Zapewniamy dostawę wody do celów bytowych w ilości:
 $Q_{dmax} = 12,48 \text{ m}^3/\text{d}$ przy ciśnieniu 0,2MPa,
2. Zapewniamy odbiór ścieków sanitarnych bytowych w ilości:
 $Q_{dmax} = 9,60 \text{ m}^3/\text{d}$

III. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA:

1. Przyłącze wodociągowe: przyłączyć do istniejącej sieci wodociągowej
2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej: przyłączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej

IV. WYKONAWSTWO ROBÓT PRZYŁĄCZENIOWYCH:

Przyłącze wodociągowe:

- a) w zakresie instalacji wew. - wg projektu branżowego,
- b) w zakresie miejsca pomiaru - indywidualne wodomierze skrzydełkowe DN 15mm w klasie metrologicznej C, - mokrobieżne, montowane przez PK w Wieruszowie S.A. pomieszczenia techniczne w budynkach opcjonalnie studnia wodomierzowa
- c) w zakresie przyłącza: trójnik + zasuwa, przewód podłączeniowy - rura PVC lub PE o min. śr. 90mm PN10, przed granicą działki na odejściu zamontować hydrant DN80. Na odcinku pomiędzy miejscem włączenia do sieci wodociągowej PVC o śr. 110 a miejscem montażu hydrantu DN80 zabudować opaskę samonawiercającą.

Niedopuszczalne prowadzenie jest przyłącza pod budynkami, w odległości mniejszej od 1,0m od zew. ścian budynków, pod drzewami, w utwardzonych terenach komunikacji wewnętrznej i w inny sposób kolidujący z możliwością ewentualnej naprawy przyłącza.

- d) w zakresie przebudowy (przystosowania) sieci – wszystkie prace budowlane należy wykonać pod nadzorem Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A.,
- e) w zakresie dokumentacji technicznej - wykonać dokumentację techniczną na budowę przyłącza wodociągowego

Przyłącze kanalizacyjne sanitarne:

- a) w zakresie instalacji wew. - wg projektu branżowego,
- b) w zakresie urządzenia pomiarowego: nie dotyczy
- c) w zakresie przyłącza - Należy zaprojektować studnię przyłączeniową zlokalizowaną na terenie nieruchomości Wnioskodawcy w odległości do 2,0m od granicy z pasem drogowym, przyłącze wykonać z rur PVC-U litych kl. S (SN8) SDR34,
- d) w zakresie przebudowy (przystosowania) sieci – Wszystkie prace budowlane należy wykonać pod nadzorem Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie S.A.,
- e) w zakresie dokumentacji technicznej - wykonać dokumentację techniczną na budowę przykanalika sanitarnego,

V. INNE WYMAGANIA, INFORMACJE:

1. Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej na budowę przyłączy z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Wieruszowie S.A. Dokumentację opracować zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego. W załączeniu należy przedłożyć zgody poszczególnych właścicieli działek, przez które prowadzą trasy przyłączy.
2. Zastosowane urządzenia muszą posiadać atesty i certyfikaty. Inwestor zobligowany jest do przedłożenia w/w dokumentów podczas kontroli odbiorowej.
3. Wszystkie wykonywane prace w/w zakresach należy wcześniej uzgodnić z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Wieruszowie S.A.,
4. Po wykonaniu przyłączy sporządzony zostanie protokół z odbioru technicznego - wymagana będzie geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przyłączy.

VI. DOKUMENTY WYMAGANE przy sprawdzeniu technicznym

1. Dokumentacja techniczna,
2. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków,
3. Wniosek (zlecenie) o włączenie do sieci,

KIEROWNIK
Zakładu Remontowo-Budowlanego,
Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Agnieszka Fronia

.....
Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.