



Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie  
Spółka Akcyjna  
98 - 400 Wieruszów, ul. b-pa St. Bareły 13  
tel. (62) 78 41 689, fax (62) 78 41 630  
e-mail: pkomsa@poczta.onet.pl; www.pkwieruszow.pl

---

## **Załącznik nr 1.1**

### **MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE**

Dostawa materiałów do wykonania zadania „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dietrzykowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Wójcin ul. Wieluńska” części I:

Część I - Dostawa studzienek wodomierzowych DN400 z wyposażeniem:

1. Studzienka wodomierzowa kompletna z wyposażeniem – 38 szt.

#### **Specyfikacja techniczna:**

- Średnica wewnętrzna studzienki – 380 mm
- Wysokość studzienki – 1500 mm
- Korpus studni wykonany z tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminującym siły wyporu w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych,
- Izolacja termiczna o grubości min. 45 mm, piana poliuretanowa
- Wysokość izolacji termicznej min. 1200 mm
- Pokrywa PP z aprobatą Instytutu Techniki Budowlanej nacisk min 1,5 T
- Zestaw wodomierzowy umieszczony na odpowiedniej wysokości umożliwiający montaż i demontaż z poziomu terenu, wyposażony w łączniki wodomierza, zawory odcinające grzybkowe skośne oraz zawór antyskażeniowy
- Zestaw wodomierzowy musi posiadać standardowo łączniki do wodomierza DN20 i złącza PE DN32 i DN 40
- wodomierz skrzydełkowy DN 20  $q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $q_{\max} = 5,0 \text{ m}^3/\text{h}$ .

Dostawa realizowana będzie sukcesywnie wg. potrzeb zamawiającego w trzech transzach.

**Wykaz materiałów dostawy pierwszej transzy tj. do 24 maja 2018 :**

**- Studzienka wodomierzowa kompletna z wyposażeniem – 10 szt.**

**Wykaz materiałów dostawy drugiej i trzeciej transzy Zamawiający przekaże Wykonawcy w przeciągu 14 dni roboczych po podpisaniu umowy.**

**UWAGA:** Do oferty należy załączyć ceną jednostkową kompletnej studzienki z wyposażeniem oraz załącznik z opisem oferowanego materiału potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego.