



Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie
Spółka Akcyjna
98 - 400 Wieruszów, ul. b-pa St. Bareły 13
tel. (62) 78 41 689, fax (62) 78 41 630
e-mail: pkomsa@poczta.onet.pl; www.pkwieruszow.pl

Załącznik nr 1.3

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

Dostawa materiałów do wykonania zadania „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Wójcin ul. Wieluńska” części III:

Część III - Dostawa rur:

Wykaz materiałów:

1.	rura PE100 32x3 SDR11 PN16	300 mb
2.	rura PE100 40x3,7 SDR11 PN16	10 mb
3.	rura PE100 50x4,6 SDR11 PN16	90 mb
4.	rura trójwarstwowa woda PE 100- RC SDR 11 DN 90x8,20 mm	40 mb
5.	rura trójwarstwowa woda PE100 RC-SDR 11 DN 180x16,40 mm (12m)	2790 mb
6.	rura trójwarstwowa woda PE100 RC-SDR 11 DN 225x20,5mm (12m)	2340 mb
7.	rury trójwarstwowa woda PE100 - RC SDR 11 DN250x22,7 mm(12 m)	370 mb

Rury trójwarstwowe wyprodukowane z PE typu 100-RC o podwyższonej odporności na propagację pęknięć oraz odporność na korozję naprężeniową

Rura z polietylenu PE 100-RC wykonane wg PAS 1075

Wykaz materiałów dostawy pierwszej transzy tj. do 24 maja 2018 :

1.	rura PE100 32x3 SDR11 PN16	70 mb
2.	rury trójwarstwowa woda PE100 - RC SDR 11 DN250x22,7 mm(12 m)	370 mb

Wykaz materiałów dostawy drugiej i trzeciej transzy Zamawiający przekaże Wykonawcy w przeciągu 14 dni roboczych po podpisaniu umowy.

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Nr KRS: 0000068398; NIP: 619 – 000 – 80 – 76; REGON Nr: 250056923.
Kapitał zakładowy i wpłacony: 29 338 500,00 PLN.

UWAGA: Do oferty należy załączyć wykaz materiałów z podaną ceną jednostkową oraz załącznik z opisem oferowanego materiału potwierdzający spełnienie wymagań Zamawiającego.