



Z6, Z7 zasuwa DN 400

- ① łącznik kielichowo-kołnierzowa DN 450 ;DN 500
- ② zwężka redukcyjna DN 450 x400 L=300mm
- ③ króciec dwukołnierzowy kołnierzowy żel. DN 400 L=1,0m
- ④ kurek probierczy
- ⑤ czwórnik ze stali nierdzewnej DN 400mm
- ⑥ zwężka redukcyjna DN 500 x400 L=1000mm
- ⑦ ślepy kołnierz DN200mm

BM INŻYNIERIA BŁAŻEJ MAKOWSKI 11-500 Giżycko, Nowe Soldany 13			
Tytuł opracowania	PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Z HALI NAPOWIERZANIA DO KOMORY ZASUW WRAZ Z INSTALACJĄ W HALI NAPOWIERZANIA I KOMORZE ZASUW NA SUW W GIŻYCKU		
Obiekt	KOMORA ZASUW		Nr rys <b>3</b>
Inwestor	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. z o.o. 11-500 Giżycko, ul.Obwodowa 6		Skala <b>1:50</b>
Branża	Projektant: mgr inż. Jarosława Michnicz SUW-72/94		Data  Grudzień 2014
Sanitarna	Opracował: mgr inż. Błażej Makowski		