

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6
tel. 87 429 91 71, fax 87 429 91 70
NIP 845-10-02-258
Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS 0000021967
Kapitał Zakładowy: 43323400

W/m
Inwestor:

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Obwodowa 6
11-500 Giżycko

DI.01/17/15

Giżycko, dnia 09-04-2015 r.

Warunki przebudowy przyłącza wodociągowego PWik Sp. z o.o. w Giżycku

ul. Warszawska 28, dz. nr 696/2 w Giżycku

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku ustala:

I. Sposób wykonania przebudowy przyłącza wodociągowego:

1. Istniejące przyłącze do budynku Sądu Rejonowego w Giżycku do likwidacji. Fizycznie odłączyć od sieci, zlikwidować nawiertka/trójnik (do weryfikacji na etapie wykonawstwa) i zaślepić.
2. Włączenie nowego przyłącza zaprojektować do istniejącego wodociągu ŻEL ϕ 100 mm (oznaczono kolorem niebieskim).
3. Włączenie do wodociągu: trójnik z zasuwą odcinającą. Uzbrojenie zasuwy: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna
4. Przyłącza wodociągowe w wykonaniu z rur PE do średnicy DN50 (PE D=63 mm), powyżej DN50 z żeliwa sferoidalnego.
5. Zaprojektować w szczelnej, włączowej studni wodomierzowej wodomierz odpowiadający wymagom rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społ. z dnia 20 lutego 2004 r.
6. Przed i za wodomierzem zaprojektować zawór odcinający typ grzybkowy. Za zestawem wodomierzowym zaprojektować zawór zwrotny antyskażeniowy.
7. Odcinek zestawu wodomierza głównego – montaż na konsoli.
8. W dokumentacji uwzględnić niezbędną przebudowę instalacji w budynku - w uzgodnieniu z właścicielem nieruchomości.

Uwaga:

Do wykonania włączenia do miejskich urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych uprawnione są wyłącznie służby techniczne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku

II. Wymagania dotyczące jakości ścieków:

- nie dotyczy

III. Przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana będzie woda i odprowadzane będą ścieki:

- wg. wskazań wodomierza

IV. Wymagania dotyczące instalacji wodomierza głównego.

W szczelnej włączowej studni wodomierzowej. Lokalizację uzgodnić z PWiK na etapie projektowania.

V. Podstawą przystąpienia do realizacji robót jest zawarcie umowy o przyłączenie do sieci, pomiędzy Inwestorem a Przedsiębiorstwem.

Warunki przekazania sieci i przyłączy na majątek PWiK Sp. z o. o. regulować będzie odrębna umowa.

VI. Opracować projekt przyłącza - podlega opiniowaniu przez PWiK Sp. z o. o. Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w archiwum przedsiębiorstwa.

VII. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia tj. do dn. 9-04-2017 r.

DYREKTOR

inż. Tadeusz Lachowicz

W załączeniu:

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa.

no

