

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Obwodowa 6
11-500 Giżycko

DI.01/20/15

Giżycko, dnia 21-05-2015 r.

Warunki do projektowania i wykonania
sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
PWiK Sp. z o.o. w Giżycku

Droga osiedlowa - Dz. Nr 1021 w Giżycku

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku ustala:

I. SIEĆ WODOCIĄGOWA:

1. Zaprojektować nowy odcinek sieci (do wysokości dz. nr 493/1 i 478/4) w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego DN100 zakończony hydrantem nadziemnym DN80 z zasuwą odcinającą.
2. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej DN110 PCV (zaznaczona kolorem niebieskim).
3. Zasuwy produkcji Hawle, AVK lub równoważnej klasy. Każda zasuwa wyposażona w skrzynkę uliczną żeliwną średnicy min. 100 mm. Przy połączeniach kołnierzowych stosować śruby ze stali nierdzewnej.
4. Nad siecią wodociągową ułożyć taśmę znacznikową z wkładką metalową koloru niebieskiego z napisem „wodociąg”.

II. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ:

1. Zaprojektować nowy odcinek sieci kanalizacyjnej w wykonaniu z rur PCV DN200 - do wysokości dz. nr 493/1 i 478/4.
2. Włączenie do istniejącego kolektora DN200 PCV - zaprojektować do istniejącej studni 126,55/123,85 (oznaczono kolorem pomarańczowym).
3. Włączenie rurociągu do studni zaprojektować z zastosowaniem tulei przejściowej typu szczelnego.
4. Na trasie zaprojektować włączowe studnie rewizyjne do podłączenia działek budowlanych.

Uwaga:

Do wykonania włączenia do miejskich urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych uprawnione są wyłącznie służby techniczne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku

III. Opracować projekt sieci - podlega opiniowaniu przez PWiK Sp. z o. o.
Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w archiwum przedsiębiorstwa.

IV. Warunki ważne są dwa lata od dnia ich określenia tj. do dn. 21-05-2017 r.

DYREKTOR

inż. Tadeusz Lachowicz

W załączeniu:

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa.



