

Urząd Miejski w Giżycku
Wydział Inwestycji, Referat Inwestycji
11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14
tel. 87 732 41 22
e-mail: ri@gizycko.um.gov.pl

Przedsiębiorstwo Projektowo-Handlowe
„GAMMA – PROJEKT”
Mariusz Piotr Burakowski
ul. Świerkowa 4
18 – 106 Niewodnica Kościelna

Nasz znak:
WPI.7230.1.54.2015.MW

Data:
Giżycko, dnia 31 lipca 2015 r.

Dotyczy: **Lokalizacji w działce geod. nr 1021, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna – przy ul. Perkunowskiej, projektowanych sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.**

Urząd Miejski w Giżycku, po rozpatrzeniu wniosku projektanta, działającego na zlecenie inwestora: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku, w sprawie zezwolenia na lokalizację w działce geod. nr 1021, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna – przy ul. Perkunowskiej, **wstępnie zezwała na lokalizację projektowanych sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej**, zgodnie z załączoną do wniosku mapą sytuacyjno – wysokościową, na podstawie niżej wymienionych warunków:

1. Przebieg projektowanej sieci wodociągowej zlokalizować w poboczu w odległości nie większej niż 1,50 m od południowej granicy działki drogi wewnętrznej z uwagi na kolizję z planowaną jezdnią drogi wewnętrznej o szerokości 6 m (symbol 17 L) zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu m. Giżycka obejmującego teren osiedla „Wilanów”, przyjętym Uchwałą nr: XXIX/89/2000 Rady Miejskiej w Giżycku, z dnia: 21 grudnia 2000 r.
2. Przebieg poprzeczny odcinka projektowanej sieci wodociągowej zlokalizować w odległości nie większej niż 1,50 m od wschodniej granicy działki drogi wewnętrznej z uwagi na kolizję z planowanym placem do zawracania na końcu jezdni drogi wewnętrznej.
3. Zaprojektować na trasie sieci kanalizacji sanitarnej, montaż studni rewizyjnych wyposażonych w pokrywy nastudziennic z pierścieniami odcinającymi.
4. Zaprojektować na trasie projektowanych sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zasypywanie gruntem uzyskanym z wykopu. Sprawdzić czy grunt uzyskany z wykopu może być użyty do zasypania. W przypadku negatywnego wyniku wywieźć go na odkład, a zasypanie wykopów wykonać z materiału niewysadzinowego, z zagęszczaniem warstwami grubości 20 cm do wskaźnika zagęszczenia $I_s = 1,0$. Badania wskaźnika zagęszczenia, winne być przedłożone w chwili odbioru działki drogi wewnętrznej.
5. W przypadku budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przed budową docelowej drogi wewnętrznej, odtworzyć tymczasową nawierzchnię jezdni z kruszywa naturalnego doziarnionego kruszywem łamanym w ilości 18 % stabilizowanego mechanicznie, grubości 15 cm pasem szerokości nie mniejszej niż 2,00 m.
6. W przypadku budowy sieci wodociągowej, przed budową docelowej drogi wewnętrznej, uporządkować pobocze.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującą regulacją prawną strona zainteresowana powinna, przed planowanym prowadzeniem robót lub/i umieszczeniem na działce urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, złożyć do tutejszego Urzędu wniosek o zawarcie umowy na zajęcie działki, załączając:

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia działki stanowiącej mienie komunalne,
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy właściwemu organowi administracji,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa w wysokości **17,00 zł** wniesionej w kasie Urzędu Miejskiego.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Obwodowa 6
11 – 500 Giżycko
2. aa.

Sprawę prowadzi: Marcin Wójcik,
Pokój: 114,
Tel. 87 73 24 122.

BURMISTRZ
Miasta Giżycka
Włodzisław Karol Imaszkiewicz