

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Ul. Obwodowa 6  
11-500 Giżycko

DI.01/20/15

Giżycko, dnia 21-05-2015 r.

**Warunki do projektowania i wykonania**  
**sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej**  
**PWiK Sp. z o.o. w Giżycku**

*Droga osiedlowa - Dz. Nr 1021 w Giżycku*

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku ustala:

**I. SIEĆ WODOCIĄGOWA:**

1. Zaprojektować nowy odcinek sieci (do wysokości dz. nr 493/1 i 478/4) w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego DN100 zakończony hydrantem nadziemnym DN80 z zasuwą odcinającą.
2. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej DN110 PCV (zaznaczona kolorem niebieskim).
3. Zasuwy produkcji Hawle, AVK lub równoważnej klasy. Każda zasuwa wyposażona w skrzynkę uliczną żeliwną średnicy min. 100 mm. Przy połączeniach kołnierzowych stosować śruby ze stali nierdzewnej.
4. Nad siecią wodociągową ułożyć taśmę znacznikową z wkładką metalową koloru niebieskiego z napisem „wodociąg”.

**II. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ:**

1. Zaprojektować nowy odcinek sieci kanalizacyjnej w wykonaniu z rur PCV DN200 - do wysokości dz. nr 493/1 i 478/4.
2. Włączenie do istniejącego kolektora DN200 PCV - zaprojektować do istniejącej studni 126,55/123,85 (oznaczono kolorem pomarańczowym).
3. Włączenie rurociągu do studni zaprojektować z zastosowaniem tulei przejściowej typu szczelnego.
4. Na trasie zaprojektować włączowe studnie rewizyjne do podłączenia działek budowlanych.

**Uwaga:**

***Do wykonania włączenia do miejskich urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych uprawnione są wyłącznie służby techniczne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku***

**III. Opracować projekt sieci - podlega opiniowaniu przez PWiK Sp. z o. o.**  
Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w archiwum przedsiębiorstwa.

**IV. Warunki ważne są dwa lata od dnia ich określenia tj. do dn. 21-05-2017 r.**

DYREKTOR

*inż. Tadeusz Lachowicz* .....

W załączeniu:

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa.



Mapa tylko do użytku PWIK G-ko



