

DI.01/21/16

Giżycko, dnia 1805-2016 r.

Warunki
przebudowy przyłączy kanalizacyjnych
PWiK Sp. z o. o. w Giżycku
Ul. I Dym. im. T. Kościuszki w Giżycku

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Giżycku ustala warunki do projektu przebudowy:

1. Na istniejących przyłączach kanalizacyjnych w miejscu włączenia trójnikami do kanalizacji DN200 kamionka - pobrać włączkowe rewizyjne studnie kanalizacyjne. Dotyczy przyłączy do nieruchomości przy ul. I D. im. T. Kościuszki nr 3, 5, 7, 11 oraz ul. Mazurska nr 2 (przykanalik do ul. I D. im. T. Kościuszki) – oznaczono kolorem pomarańczowym studnie nr 1, 2, 3, 4, 5.
2. Studnie rewizyjne – szczelne, żelbetowe DN1200 mm z włazem żeliwnym klasy D400. Pokrywa montowana na pierścieniu odciażającym. Wykonać i wyprofilować kinety.
3. Projekt podlega opiniowaniu i uzgodnieniu przez PWiK sp. z o. o.
4. Uzyskać zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót i dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
5. Niniejsze warunki są ważne dwa lata, tj. do dnia 18-05-2018 r.

DYREKTOR

.....
inż. Tadeusz Lachowicz

W załączeniu:

1. Plan sytuacyjny

