

DI.01/15/16

Giżycko, dnia 28-04-2016 r.

Warunki do projektowania
przebudowy sieci i przyłączy wodociągowych
PWiK Sp. z o. o. w Giżycku
Ul. Koszarowa w Giżycku

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Giżycku ustala warunki do projektu przebudowy:

1. Odcinek sieci wodociągowej w ul Koszarowej na odcinku od ul. Nowowiejskiej do Mazurskiej - do przebudowy w wykonaniu z rur żeliwnych sferoidalnych DN100.
2. W węzłach zaprojektować zasuwy odcinające DN100. Uzbrojenie zasuwy: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.
3. Przyłącza do budynków przy ul. Koszarowej nr 1 i 2 – do przebudowy w wykonaniu z rur PE40 SDR11.
4. Włączenie do wodociągu nawiertka z zasuwą odcinającą (AVK, Hawle lub równoważne), uzbrojenie zasuwy: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.
5. Zaprojektować wodomierze odpowiadające wymogom rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r., w klasie dokładności „C”. Lokalizacja wodomierza w budynku – bezpośrednio za ścianą zewnętrzną w wydzielonym, ogrzewanym i dostępnym dla służb PWiK Sp. z o. o. pomieszczeniu lub w studni wodomierzowej
6. Przed i za wodomierzem zaprojektować zasuwę odcinającą (lub zawór typu grzybkowego). Odcinek zestawu wodomierza głównego - z rur stalowych ocynkowanych na połączenia gwintowane, z zastosowaniem konsoli wodomierzowej lub kołnierzowe.
7. Za zestawem wodomierzowym zaprojektować zawór zwrotny antyskażeniowy.
8. Istniejący odcinek sieci oraz przyłącza wodociągowe w ul. Koszarowej – do likwidacji

