



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Rejon Dystrybucji Gazu w Ełku
ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk
tel. (87) 621 25 22
e-mail: arek.kozlowski@warszawa.psgaz.pl

Pani Jarosława Michnicz
Biuro Inżynierii Sanitarnej
ul. Koszarowa 27
11-500 Giżycko
Tel. 604798110
e-mail: jaroslawamm@op.pl

Wasz znak: Zlecenie z dnia 23.02.2016r
Nasz znak: 202/AK/23/2016

Ełk, 25.02.2016r


Dot.: uzgodnienia Projektu przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Staszica w Giżycku

PSG Sp. z o.o. Zakład w Białymstoku RDG w Ełku uzgadnia przedstawiony Projekt Zagospodarowania Terenu, z uwagami:

1. W miejscach kolizji projektowanej infrastruktury z istniejącą siecią gazową, zachować normatywne odległości – określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – D2013.640, m.in.:
 - Przy zbliżeniach projektowanych elementów uzbrojenia terenu do czynnej sieci gazowej, odległość między powierzchnią zewnętrzną ścianki gazociągu i skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosić nie mniej niż 0,4 m, a przy skrzyżowaniach – nie mniej niż 0,2 m.
 - Zastosować szerokość stref kontrolowanych dla gazociągów układanych w ziemi o ciśnieniu gazu nie większym niż 0,4 MPa* wybudowanych przed dniem 12 grudnia 2001 r. lub dla których przed tym dniem wydano pozwolenie na budowę – Tabela 2 ww. Rozporządzenia.
2. **Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Rejonu Dystrybucji Gazu w Ełku (19-300 Ełk, ul. Sportowa 1, tel. 87 621 25 22) o rozpoczęciu i zakończeniu prac w obrębie przebiegu sieci gazowej oraz każdorazowo po odkryciu czynnej sieci gazowej.**
3. **Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągu – szerokość 1m – należy wykonywać ręcznie z należytą ostrożnością.**
4. Przed wykonaniem zasypu wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej (podsypka, obsypka) oraz zniszczonego oznakowania sieci gazowej (druć lokalizacyjny, taśma oznaczeniowa, słupki betonowe z domiarami do armatury gazowej, itp.).
Ww. roboty podlegają odbiorowi przez przedstawiciela RDG w Ełku, 19-300 Ełk, Sportowa 1.

5. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych a stanem faktycznym w terenie tj. wystąpienie kolizji - projektowanych obiektów z istniejącą czynną siecią gazową, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi Inwestor inwestycji podstawowej.
6. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

Z poważaniem:

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Rejon Dystrybucji Gazu Elk

Arkadiusz Kozłowski
-299-

W załączeniu:

- kopia wycinka Projektu przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Staszica w Giżycku