



- 1 zawór grzybkowy fi 20mm
- 2 łącznik standardowy lub specjalny
- 3 wodomierz JS fi 15mm
- 4 złączka wkrętna równoprzelotowa
- 5 zawór antyskażeniowy fi 20mm
- 6 zawór kulowy lub przelotowy fi 20mm  
z kurkiem spustowym

|   |   |  |                         |
|---|---|--|-------------------------|
| BIURO INŻYNIERII SANITARNEJ<br>11-500 Giżycko, ul. Koszarowa 27, tel.604798110                    |   |  |                         |
| Tytuł opracowania: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI<br>W UL.PIONERSKIEJ W GIŻYCKU |   |  |                         |
| Obiekt: SCHEMAT MONTAŻU WODOMIERZA  |   |  | Nr rys <b>4</b>         |
| Inwestor: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP.z o.o.<br>11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6   |   |  | Skala<br><b>Schemat</b> |
| Branża<br>Sanitarna<br>PT   | Projektant: mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk<br>upr. bud. SUW-31/91 |  | Data<br>Maj 2016        |
|   | Opracował: mgr inż. Jarosława Michnicz<br>upr. bud. SUW-72/94         |  |                         |
|   | Sprawdził: mgr inż. Jan Giedziuszewicz<br>upr. bud. WAM/0026/PWOS/03  |  |                         |