

DI.01/16/16

Giżycko, dnia 28-04-2016 r.

Warunki do projektowania
przebudowy przyłączy wodociagowych
PWiK Sp. z o. o. w Giżycku
Ul. Mazurska w Giżycku

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Giżycku ustala warunki do projektu przebudowy:

1. Przy ul. Mazurskiej - na odcinku od ul. I Dyw. im. T Kościuszki do ul. Koszarowej – istniejące przyłącza (budynki nr 2, 3, 5, 7, 9) do przebudowy w wykonaniu z rur PE SDR 11.
2. Włączenie do wodociagu ŻEL DN100 - nawiertka z zasuwą odcinającą (AVK, Hawle lub równoważne), uzbrojenie zasuwy: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.
3. Zaprojektować wodomierze odpowiadające wymogom rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r., w klasie dokładności „C”. Lokalizacja wodomierza w budynku – bezpośrednio za ścianą zewnętrzną w wydzielonym, ogrzewanym i dostępnym dla służb PWiK Sp. z o. o. pomieszczeniu lub w studni wodomierzowej
4. Przed i za wodomierzem zaprojektować zasuwę odcinającą (lub zawór typu grzybkowego). Odcinek zestawu wodomierza głównego - z rur stalowych ocynkowanych na połączenia gwintowane, z zastosowaniem konsoli wodomierzowej lub kołnierze.
5. Za zestawem wodomierzowym zaprojektować zawór zwrotny antyskażeniowy.
6. Istniejący odcinek sieci DN80 po wykonaniu przełączeń – do likwidacji. Zakres likwidacji uwzględnić w projekcie.
7. Projekt podlega opiniowaniu i uzgodnieniu przez PWiK sp. z o. o.
8. Uzyskać zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót i dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
9. Niniejsze warunki są ważne dwa lata, tj. do dnia 28-04-2018

DYREKTOR

inż. Tadeusz Lachowicz

W załączeniu:

1. Plan sytuacyjny