

Inwestor:

**Przedsiębiorstwo W
i Kanalizacji Sp. z o. o.
Ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko**

DI.01/04/17

Giżycko, dnia 14-02-2017 r.

Warunki do projektowania i wykonania sieci kanalizacyjnej
PWiK Sp. z o. o. w Giżycku

ul. Jarzębinowa w Giżycku (dz. nr 3-1030)

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Giżycku ustala:

I. Sposób wykonania sieci kanalizacji sanitarnej:

1. Zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN200 (SN8 szereg SDR 34 klasy S) w ul. Jarzębinowej (dz. nr 3-1030) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w celu stworzenia możliwości przyłączenia działek 873/6, 873/5, 824/19, 870, 824/9, 824/11.
2. Odprowadzenie ścieków zaprojektować do kolektora sanitarnego DN200 na dz. nr 3-1029 (oznaczono kolorem pomarańczowym) poprzez włączenie do istniejącej studni 131,03/129,15.
3. Włączenie do studni - zaprojektować z zastosowaniem tulei przejściowej typu szczelnego lub przebudowa studni.
4. Zaprojektować studnie kontrolno-rewizyjne w lokalizacji umożliwiającej przyłączenie działek przyległych do ulicy oraz na załamaniach trasy rurociągu. Studnie włazowe żelbetowe D=1200 z włazem żeliwnym typ ciężki.
5. Nad siecią kanalizacyjną ułożyć taśmę znacznikową z napisem „kanalizacja”.

Uwaga:

Do wykonania włączenia do miejskich urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych uprawnione są wyłącznie służby techniczne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Giżycku

II. Uzyskać zgody na wykonanie robót i dysponowanie nieruchomością na cele budowlane właścicieli terenów przewidywanych do lokalizacji sieci.

III. Wymagania dotyczące instalacji wodomierza głównego.

- nie dotyczy.

IV. Projekt podlega opiniowaniu i uzgodnieniu przez PWiK Sp. z o. o. Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w archiwum przedsiębiorstwa.

V. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia tj. do dn. 14-02-2019 r.

DYREKTOR

inż. Tadeusz Lachowicz

.....

W załączeniu:

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa.