



**UWAGA:** - szafy typu ZR-W według katalogu firmy ZPUE  
- szyny zbiorcze umieszczone w górnej części szafy  
- rozłączniki bezpiecznikowe f.ABB typu SlimLine XR/ITS  
- wyłączniki NZM4 z napędem silnikowym 230V AC  
- dokładną wartość baterii kondensatorów określi producent na podstawie pomiarów

Rewizja 1 dn. 13. 01. 2015 *Nowosad*

<b>PROEKO™</b>		BIURO PROJEKTOWO–BADAWCZE W BIAŁYMSTOKU	
		ul. Upalna 2/2; 15–668 Białystok	
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 11-500 Giżycka, ul. Obwodowa 6		
Obiekt:	Rozbudowa instalacji ATSO na oczyszczalni ścieków w Giżycku		
Tytuł rys.: Rozdzielnia RG - schemat strukturalny		Skala: %	
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Nr uprawnień	Podpis
Autorzy:	mgr inż Roman Nowosad	380/93	<i>Nowosad</i>
Sprawdził:	mgr inż Danuta Nowosad	379/93	<i>Jan</i>

12.2014

Nr rys.:

E-04