

Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o.
Ul. Obwodowa 6
11-500 Giżycko

DI.01/32/15

Giżycko, dnia 02-09-2015 r.

**Warunki do projektowania i wykonania przebudowy sieci kanalizacyjnej
PWiK Sp. z o. o. w Giżycku**

***Od przepompowni głównej do ul. Nadbrzeżnej:
- ul. Jeziorna – Białostocka – Jeziorna- Gdańska – Kolejowa - Nadbrzeżna***

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Giżycku ustala:

I. Sposób wykonania przebudowy sieci kanalizacyjnej:

1. Istniejący kolektor w wykonaniu z rur betonowych DN600 oraz rur kamionkowych: DN400, DN600 i DN800.
2. Dokumentacja z inspekcji sieci KS kamerą zostanie udostępniona przez PWiK Sp. z o. o.
3. Renowację kolektora wykonać poprzez wciągnięcie w istniejący rurociąg termoutwardzalnego rękawa nasączonego żywicą.
4. Przewidzieć renowacje, remonty lub wymiany istniejących studni rewizyjnych wraz z wejściami rurociągów i przykanalików. Dokonać oceny stanu technicznego i określenia zakresu prac.
5. Projekt na etapie koncepcji podlega uzgodnieniu przez PWiK Sp. z o. o. w Giżycku.
6. Uzyskać zgody właścicieli gruntów przewidzianych do zajęcia i wykonania dróg dojazdowych

Uwagi:

1. Opracować projekt - podlega opiniowaniu przez PWiK Sp. z o. o. Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje w archiwum przedsiębiorstwa.
2. Warunki są ważne siedem lat od dnia ich określenia tj. do dn. 03-09-2022 r.

DYREKTOR

inż. Tadeusz Lachowicz

W załączeniu:

1. Mapa poglądowa.