

DI.01/25/17

Giżycko, dnia 29-06-2017 r.

Warunki do projektowania
przebudowy sieci wodociągowej
PWiK Sp. z o. o. w Giżycku

ul. Żeglarska w Giżycku

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Giżycku ustala warunki do projektowania:

SIEĆ WODOCIĄGOWA, PRZYŁĄCZA

1. Zaprojektować przebudowę odcinek sieci wodociągowej w ul. Żeglarskiej od węzła W1 do węzła W2 (oznaczono kolorem niebieskim). Istniejąca sieć do likwidacji (odcięcia).
2. Wodociąg w wykonaniu z rur żeliwnych sferoidalnych DN100 klasy C40.
3. Zaprojektować podłączenie istniejących przyłączy oraz hydrantów.
4. Włączenie przyłączy do wodociągu:
 - a. trójnik dla przyłączy o średnicy DN50 (PE63)
 - b. nawierтка dla przyłączy o średnicy DN40 i mniejszej
5. W węzłach i przyłączach zaprojektować zasuwy odcinające (AVK, Hawle, AKWA lub równoważne). Uzbrojenie zasuwy: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.

Po uzgodnieniu koncepcji sporządzić projekt branżowy z profilami sieci. Projekt podlega opiniowaniu i uzgodnieniu przez PWiK sp. z o. o.

Uzyskać zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót i dysponowania nieruchomością na cele budowlane, uzgodnienia branżowe, rzeczoznawcy ds. ppoż..

Niniejsze warunki są ważne dwa lata, tj. do dnia 29-06-2019 r.

DYREKTOR

inż. Tadeusz Lachowicz
.....

W załączeniu:

1. Plan sytuacyjny



Credits ~~not~~ available

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 [m]

1:1