

DI.01/36/17

Giżycko, dnia 12-09-2017 r.

Warunki do projektowania
przebudowy sieci wodociągowej
PWiK Sp. z o. o. w Giżycku

Os. Olsztyńska (ul. Unii Europejskiej – Witosa – Kolejowa) w Giżycku

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Giżycku ustala warunki do projektowania:

SIEĆ WODOCIAGOWA, PRZYŁĄCZA

1. Zaprojektować przebudowę odcinka sieci wodociągowej od węzła W1 do węzła W2 (oznaczono kolorem niebieskim). Istniejąca sieć żeliwna DN100 do likwidacji (odcięcia).
2. Wodociąg w wykonaniu z rur żeliwnych sferoidalnych DN100 klasy C40.
3. Zaprojektować podłączenie istniejących przyłączy oraz hydrantów. Włączenie przyłączy do nowego wodociągu:
 - a. trójnik dla przyłączy o średnicy DN50 (PE63)
 - b. nawiertka dla przyłączy o średnicy DN40 i mniejszej
4. W węzłach i przyłączach zaprojektować zasuwy odcinające (AVK, Hawle, AKWA lub równoważne). Uzbrojenie zasuwy: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.

Wykonać projekt branżowy z profilami sieci i węzłami połączeniowymi. Projekt podlega opiniowaniu i uzgodnieniu przez PWiK sp. z o. o.

Uzyskać zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót i dysponowania nieruchomością na cele budowlane, uzgodnienia branżowe, rzeczoznawcy ds. ppoż..

Niniejsze warunki są ważne dwa lata, tj. do dnia 12-09-2019 r.

W załączeniu:

1. Plan sytuacyjny

DYREKTOR
.....
inż. Tadeusz Lachowicz



Olsztyńska

Olsztyńska

Kolejowa

Ulica Europejskiej

φ11
zas
now