

Giżycko, dnia 22.12.2017 r.

ZU.4310.2.34.2017

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3, 3a, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), oraz uchwały Nr III/6/98 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku i uchwały Nr 394.2017 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku do wydawania decyzji, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie:  
**uzyskania zezwolenia na lokalizację wraz z warunkami przebudowy sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4469N – ul. Unii Europejskiej w m. Giżycko -**  
**- włączenie do istniejącej sieci;**

a) elementy pasa drogowego, w których planuje się umieszczenie urządzenia:

- zieleniec,

b) planowane elementy pasa drogowego do zajęcia (rozkopy):

- zieleniec,

c) planowany okres zajęcia pasa drogowego: II kwartał 2018 r.  
złożonego przez inwestora:

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

**ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko**

- reprezentowanego przez pełnomocnika:

**Pani Beata Moszyk**

**ul. Różana 4, 11-500 Wilkasy**

**zezwalam**

**na lokalizację przebudowy sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4469N – ul. Unii Europejskiej w m. Giżycko - włączenie do istniejącej sieci, z zachowaniem poniższych warunków do zaprojektowania przedmiotowego zamierzenia:**

a) sieć wodociągową wykonać w lokalizacji zaproponowanej na mapie w skali 1:500 załączonej do wniosku, tj. włączenie w istniejący wodociąg na wysokości działki nr 632/30,

b) włączenie wykonać w zieleniu pasa drogowego drogi powiatowej metodą wykopu otwartego.

## Uzasadnienie

Odstępuje się od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia w całości żądanie strony – zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

## Pouczenie

1. Dla planowanej inwestycji należy sporządzić plan sytuacyjny **na kopi aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej** przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zgodnie z § 1 ust. 5 pkt 2 c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 ze zm.).

Za zgodność z oryginałem  
data..... mgr inż. Beata Moszyk

2. Niniejsza decyzja nie stanowi zezwolenia upoważniającego do zajęcia pasa drogowego celem wykonania projektowanego zamierzenia, natomiast jest **dokumentem uprawniającym do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postępowaniu przed właściwymi organami administracji architektoniczno-budowlanej.**

3. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego właściwy podmiot zobowiązany będzie **do uiszczenia corocznych opłat.**

4. **Inwestor** przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:

- a) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia lokalizowanego w pasie drogowym, natomiast w przypadku obowiązku dokonania stosownego zgłoszenia do właściwego organu architektoniczno - budowlanego, uzgodnienia projektu technicznego/wykonawczego,
- b) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
- c) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego **prowadzenia robót** w pasie drogowym (również praca sprzętu, składowanie materiałów, wygradzenia, itp.) oraz na **umieszczenie w nim urządzenia** lub obiektu.

5. W przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi właściciel urządzenia lub obiektu zobowiązany jest do jego przełożenia na koszt własny – art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

6. **Inwestor** przed planowanym zajęciem pasa drogowego zobowiązany jest do:

Złożenia do tutejszego zarządu wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego celem wykonania zaplanowanej inwestycji, załączając:

- a) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem kolorem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
- b) w przypadku etapowego prowadzenia robót - harmonogram robót,
- c) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
- d) plan sytuacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
- e) oświadczenie o:
  - posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
  - zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej lub
  - zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.



**Zaleca się złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót oraz umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w terminie co najmniej 10 dni przed planowanym zajęciem. Wskazany termin wynika wprost z obowiązujących przepisów, tj.:**

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. , poz. 784 ze zm.), które w § 12 ust. 1 stanowi, że: „Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu”,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, który w art. 35 stanowi o załatwieniu sprawy bez zbędnej zwłoki. Termin ten uwzględnia czas niezbędny do załatwienia danej sprawy przy prawidłowej organizacji pracy urzędu. W niniejszym przypadku jest to termin, co najmniej 3 dniowy (wpływ wniosku/dekretacja/rozpatrzenie, także z uwzględnieniem wszystkich wcześniej złożonych wniosków).

**Nie zachowanie co najmniej 10 dniowego terminu może skutkować nie uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w zaproponowanym przez stronę terminie.**

7. Na etapie zajęcia pasa drogowego celem prowadzenia robót (art. 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych), inwestor/wykonawca robót zobowiązany będzie przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności w następujący sposób:

- *roboty w zieleńcu*: powstały wykop po trasie projektowanej inwestycji (miejsce włączenia) zasypać gruntem rodzimym zagęszczając nasypy warstwami co 20-30 cm celem uzyskania odpowiedniej nośności gruntu oraz odtworzyć zieleń przyuliczną zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

8. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku w terminie 14 dni od doręczenia.

9. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona **może zrzec się prawa do wniesienia odwołania** wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Oświadczenie w tym przedmiocie musi zostać złożone przez stronę przed organem, który wydał decyzję, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia takiej decyzji do WSA. Decyzja staje się bowiem ostateczna i prawomocna. Ponadto, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej stron, decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania przez ostatnią z tych stron.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik
2. a/a
- PG/PG

Z upoważnienia  
Zarządu Powiatu  
**Kierownik**  
Zespołu ds. Uzgodnień  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Giżycku  
*Paweł Galicki*

Za zgodność z oryginałem  
data..... mgr inż. Beata Moszyk

Giżycko, dnia 08.01.2018 r.

ZU.4320.2.2.2018

## Postanowienie

Na podstawie art. 39 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), uchwały Nr III/6/98 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku i uchwały Nr 394/2017 Zarządu Powiatu w Giżycku z dnia 16 października 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku do wydawania decyzji, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie:

**uzgodnienia projektu budowlanego przebudowy sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4469N – ul. Unii Europejskiej w m. Giżycko – włączenie w istniejący wodociąg;**

złożonego przez inwestora:

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

**ul. Obwodowa 6**

**11-500 Giżycko**

**NIP: 845-10-02-258**

- reprezentowanego przez pełnomocnika:

**Pani Beata Moszyk**

**Pracownia Projektowa P.U-H. „B.M.”**

**ul. Różana 4, 11-500 Wilkasy**

### uzgadniam

**pozytywnie** projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4469N – ul. Unii Europejskiej w m. Giżycko – włączenie w istniejący wodociąg.

## Uzasadnienie

Odstępuje się od uzasadnienia postanowienia, ponieważ uwzględnia w całości żądanie strony – zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

## Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku w terminie 7 dni od doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona **może zrzec się prawa do wniesienia zażalenia** wobec organu administracji publicznej, który wydał postanowienie. Oświadczenie w tym przedmiocie musi zostać złożone przez stronę przed organem, który wydał postanowienie, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia takiego postanowienia do WSA.

Za zgodność z  
data..... mgr inż. Beata Moszyk



# MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁUGOWEJ PRZY UL. OLSZTYŃSKIEJ, KANALE GIŻYCKIM, UL. UNII EUROPEJSKIEJ, 1-GO MAJA, 3-GO MAJA I SIKORSKIEGO W GIŻYCKU



SKALA 1:1000



## LEGENDA:

OZNACZENIA OGÓLNE	PRZEZNACZENIE TERENÓW
	granicz obszaru opracowania
	linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu, w tym o różnym sposobie zagospodarowania i użytkowania
	linia wewnętrznej podziału
	linia graniczna między terenami o różnym przeznaczeniu
	linia graniczna między terenami o różnym przeznaczeniu
	stanowisko budowlane
	stanowisko budowlane
	strzałki
	tereny przeznaczone do budownictwa mieszkaniowego
	obszary planowane pod budownictwo
	obszary wymagające specjalnego opatrunku i nadzoru
	tereny zabudowy mieszkaniowej wielopiętrowej
	tereny usługowe i usługowe
	tereny zabudowy mieszkaniowej wielopiętrowej
	tereny usługowe i usługowe
	tereny zabudowy usługowej
	tereny usługowe i usługowe
	tereny usługowe i usługowe
	tereny usługowe i usługowe
	tereny usługowe i usługowe
	tereny usługowe i usługowe
	tereny usługowe i usługowe
	tereny usługowe i usługowe
	tereny usługowe i usługowe
	tereny usługowe i usługowe

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej w Chyżku  
nr XVII/7711 z dnia 17 listopada 2011 r.  
opublikowany w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
pod poz. 340 z dnia 25 stycznia 2012 r.

**MD PROJECT**  
 PRACOWNIA PROJEKTOWA I INŻYNIERIA  
 ul. Piłsudskiego 24, 10-706 Olsztyn  
 10-100 Olsztyn  
 tel. 14 610 54 50

Wykonano: 2012 r.  
 Opracował: inż. Marek Łęka  
 Projektant: inż. Marek Łęka  
 Wykonano: 2012 r.

DI.01/36/17

Giżycko, dnia 12-09-2017 r.

**Warunki do projektowania**  
**przebudowy sieci wodociągowej**  
**PWiK Sp. z o. o. w Giżycku**

*Os. Olsztyńska (ul. Unii Europejskiej – Witosa – Kolejowa) w Giżycku*

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Giżycku ustala warunki do projektowania:

**SIEĆ WODOCIAGOWA, PRZYŁĄCZA**

1. Zaprojektować przebudowę odcinka sieci wodociągowej od węzła W1 do węzła W2 (oznaczono kolorem niebieskim). Istniejąca sieć żeliwna DN100 do likwidacji (odcięcia).
2. Wodociąg w wykonaniu z rur żeliwnych sferoidalnych DN100 klasy C40.
3. Zaprojektować podłączenie istniejących przyłączy oraz hydrantów. Włączenie przyłączy do nowego wodociągu:
  - a. trójnik dla przyłączy o średnicy DN50 (PE63)
  - b. nawiertka dla przyłączy o średnicy DN40 i mniejszej
4. W węzłach i przyłączach zaprojektować zasuwy odcinające (AVK, Hawle, AKWA lub równoważne). Uzbrojenie zasuwy: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.

Wykonać projekt branżowy z profilami sieci i węzłami połączeniowymi. Projekt podlega opiniowaniu i uzgodnieniu przez PWiK sp. z o. o.

Uzyskać zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót i dysponowania nieruchomością na cele budowlane, uzgodnienia branżowe, rzeczoznawcy ds. ppoż..

Niniejsze warunki są ważne dwa lata, tj. do dnia 12-09-2019 r.

**W załączeniu:**

**1. Plan sytuacyjny**

DYREKTOR

*inż. Tadeusz Łachowicz*

Za zgodność z oryginałem  
data..... mgr inż. Beata Moszyk

1/1







**DECYZJA**

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1), ust. 3 i 3a pkt. 2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1440/, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257/, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie: **lokalizacji obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w szczególności uzasadnionym przypadku w pasie drogowym drogi gminnej ul. Wodnej 205075 N w Giżycku /zgodnie z załączoną do wniosku mapą sytuacyjno – wysokościową w skali 1 : 500/, który złożyła:**

**Pracownia Projektowa****P.U.H. „B.M.” Beata Moszyk****Wilkasy****ul. Różana 4****11 – 500 Giżycko**

działająca na podstawie upoważnienia, z dnia 05 października 2017 r. na rzecz inwestora:

**Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.****ul. Obwodowa 6****11 – 500 Giżycko****z e z w a l a m**

1. Na lokalizację projektowanej do przebudowy sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi gminnej ul. Wodnej 205075 N zgodnie z załączoną do wniosku mapą sytuacyjno-wysokościową.
2. Uzgadniam projekt na podstawie niżej wymienionych warunków:
  - Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka sieci wodociągowej w jezdni drogi gminnej, zaprojektować metodą rozkopu po uprzednim rozebraniu warstwy ścieralnej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej pasem na całej szerokości jezdni. Rozbiórkę podbudowy zaprojektować pasem szerokości nie mniej niż 2 m.
  - Zaprojektować na trasie przebudowywanej sieci wodociągowej, zasypanie wykopów z materiału niewysadzinowego, z zagęszczaniem warstwami grubości 20 cm do wskaźnika zagęszczenia  $I_s = 1,00$ . Badania wskaźnika zagęszczenia, winne być przedłożone w chwili odbioru pasa drogowego.
  - Na trasie przebudowywanej sieci wodociągowej, zaprojektować odtworzenie nawierzchni jezdni z masy mineralno-asfaltowej o konstrukcji:
    - podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm o uziarnieniu G<sub>6</sub>80/20 wg PN-EN-933-1 dla podbudowy zasadniczej pod nawierzchnie obciążone ruchem KR1-KR2,
    - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 4 cm pasem o szerokości nie mniej niż 2 m,
    - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm na całej szerokości jezdni.**Nie zaleca się odtwarzania mogących wystąpić podbudów z kostki kamiennej lub kamienia.**
3. Jednocześnie pouczam inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:
  - uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
  - uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót, w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia, co będzie się wiązało z naliczeniem opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej i ponoszenia ich przez inwestora na rzecz zarządcy drogi,
  - opracowania projektu czasowej organizacji ruchu.
4. Ponadto, określamy dodatkowe warunki na zajęcie pasa drogowego, które winne być spełnione przez inwestora, tj.:
  - prowadzenia prac w okresie od kwietnia do października bądź warunkowo w pozostałym okresie w przypadku dobrych warunków atmosferycznych,
5. Niniejsze zezwolenie, jest prawem dysponowania częścią pasa drogowego na cele budowlane.


**uzasadnienie**

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji ponieważ uwzględniła w całości żądanie strony.

**Pouczenie**

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu wydającego decyzje w terminie 14 dni od doręczenia.

**Otrzymują:**

1. Pracownia Projektowa P.U.H. „B.M.” Beata Moszyk  
Wilkasy, ul. Różana 4, 11 – 500 Giżycko
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Obwodowa 6, 11 – 500 Giżycko
3. 

Z up. Burmistrza  
Naczelnik  
Wydziału Planowania i Inwestycji  
**Karol Walinowicz**



Urząd Miejski  
Wydział Planowania i Inwestycji  
11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14  
tel. 87 7324 120

Pracownia Projektowa  
P.U.H. „B.M.” Beata Moszyk  
Wiłkasy  
ul. Różana 4  
11-500 Giżycko

Nasz znak:  
WPI.7230.1.113.2017.MW

Data:  
Giżycko, dnia 24 listopada 2017 r.

Dotyczy: Lokalizacji w działkach geod.: nr 2-632/29 – na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna ul. Wincentego Witosa oraz nr 2-632/30, projektowanej przebudowy sieci wodociągowej.

Urząd Miejski w Giżycku, Wydział Planowania i Inwestycji, po rozpatrzeniu wniosku, który złożył projektant, działający na podstawie upoważnienia, z dnia 05 października 2017 r. na rzecz inwestora: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Giżycku, ul. Obwodowa 6, 11 – 500 Giżycko, zezwala na lokalizację oraz dysponowanie gruntem na cele budowlane, przy projektowanej przebudowie sieci wodociągowej działkami geod.: nr 2-632/29, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna oraz nr 2-632/30 stanowiącej mienie komunalne, zgodnie z załączoną do wniosku mapą sytuacyjno-wysokościową, na podstawie niżej wymienionych warunków:

- Dokonać przesunięcia w kierunku północnym przebiegu projektowanej do przebudowy sieci wodociągowej, celem ustalenia nowej lokalizacji załamania sieci w zieleńcu ul. Unii Europejskiej i nowego przebiegu w drodze wewnętrznej poza jezdnię.
- Przebieg projektowanego do przebudowy odcinka sieci wodociągowej w poboczu, zaprojektować metodą rozkopu, w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni nie mniej niż 1 m.
- Zaprojektować na trasie przebudowywanej sieci wodociągowej, zasypywanie gruntem uzyskanym z wykopu. Sprawdzić czy grunt uzyskany z wykopu może być użyty do zasypania. W przypadku negatywnego wyniku wywieźć go na odkład, a zasypanie wykopów wykonać z materiału niewysadzinowego, z zagęszczaniem warstwami grubości 20 cm do wskaźnika zagęszczenia  $I_s = 0,95$ . Badania wskaźnika zagęszczenia, winne być przedłożone w chwili odbioru działki drogi wewnętrznej.
- Na trasie przebudowy odcinka sieci wodociągowej uporządkować pobocze warstwą kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm o uziarnieniu  $G_{60/20}$  wg PN-EN-933-1.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującą regulacją prawną strona zainteresowana powinna, przed planowanym prowadzeniem robót w działce drogi wewnętrznej związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, złożyć do tutejszego Urzędu wniosek o zawarcie umowy na zajęcie działki, załączając:

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1: 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia działki drogi wewnętrznej,
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy właściwemu organowi administracji,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł wniesionej w kasie Urzędu Miejskiego.
- opracowany projekt czasowej organizacji ruchu.

Po wbudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, Inwestor winien złożyć do tutejszego Urzędu wniosek o ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami Rozdziału III ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 – ze zmianami).

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Obwodowa 6  
11 – 500 Giżycko
2. aa

Sprawę prowadzi: Marcin Wójcik,  
Pokoje: 113,  
Telefon: 87 73 24 120.

Z up. Burmistrza  
Naczelnik  
Wydziału Planowania i Inwestycji  
Karol Walinowicz

## **PUH BM Beata Moszyk**

---

**Od:** "służbowy" <dt@smmamry.pl>  
**Data:** 18 grudnia 2017 11:10  
**Do:** "PUH BM Beata Moszyk" <puhbm@wp.pl>  
**Temat:** RE: Sieć wodociągowa ul. Unii Europejskiej Giżycko

Dzień dobry.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mamry” w Giżycku uzgadnia projekt sieci i wyraża zgodę na zajęcie terenu pod budowę sieci. W dokumentacji przetargowej prosimy przewidzieć kaucję pieniężną dla wykonawcy robót w wysokości 5000 zł, która będzie zabezpieczać przywrócenie zajętego terenu do stanu pierwotnego.

Stefan Cudzanowski  
Kierownik Działu Technicznego  
Spółdzielni Mieszkaniowej „Mamry”  
w Giżycku

---

**From:** PUH BM Beata Moszyk [mailto:puhbm@wp.pl]  
**Sent:** Thursday, November 23, 2017 11:40 AM  
**To:** dt@smmamry.pl  
**Subject:** Sieć wodociągowa ul. Unii Europejskiej Giżycko

Witam,


zgodnie z rozmową telefoniczną przesyłam plan zagospodarowania modernizacji sieci wodociągowej w ul. Unii Europejskiej z prośbą o uzgodnienie w imieniu spółdzielni i mieszkańców bloków przy ul. Olsztyńskiej w Giżycku.

W razie pytań proszę dzwonić.

z poważaniem  
Beata Moszyk

Pracownia Projektowa  
PUH "B.M." Beata Moszyk  
ul. Różana 4  
11-500 Wilkasy  
kom. 608392481  
[puhbm@wp.pl](mailto:puhbm@wp.pl)  
[www.facebook.com/puhbm/](https://www.facebook.com/puhbm/)  
NIP 742-103-39-92

Za zgodność z oryginałem  
data..... mgr inż. Beata Moszyk






Andrzej Szamreto  
Wawrzyny 101  
11-200 Bartoszyce

Bartoszyce 20.12.2017r.

## OŚWIADCZENIE

Po przeprowadzeniu analizy projektu Przebudowy sieci wodociągowej w Giżycku dotyczącej ulicy Witosa i Wodnej sporządzonego przez mgr inż. Beatę Moszyk oświadczam, że w obrębie projektowanej sieci wodociągowej nie ma potrzeby wyposażania jej w hydranty do zewnętrznego gaszenia pożaru. Istniejące hydranty zapewniają odpowiednie zaopatrzenie wodne dla istniejących obiektów. W związku z tym spełnione są wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009.124.1030). Powyższy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

RZECZOSZNAWCA  
DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

  
mgr inż. Andrzej Szamreto  
upr. nr 597/2014

Za zgodność z oryginałem  
data..... mgr inż. Beata Moszyk

