


Blok betonowy pod zasuwę



Średnica	Zasuwa kołnierzowa		
DN	a	b	c
80	180	200	480
100	200	220	500
150	250	280	550
200	300	340	600
250	350	395	650
300	400	445	700
350	450	495	750
400	490	550	800

Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowe Gamma - Projekt ul. Świerkowa 4, 18-106 Niewodnica Kościelna				
Obiekt	Gizycko, rejon ul. Róży Wiatrów, Kolejowej, Dąbrowskiego, Pasaż Portowy			NR RYS: 7
Temat	Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej			SKALA: —
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gizycku			BRANŻA: Sanitarna
Nazwa rys.	Blok betonowy pod zasuwę			DATA: 13-07-2017
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BŁ/194/01		
Sprawdzający:	mgr inż. Monika Burakowska	PDL/0140/PWBS/16		