

Wykonawcy:

wszyscy

DI.02-RB/12/18

Giżycko, dn. 20.07.2018 r.

Dotyczy: Przetarg pisemny nieograniczony na „Uzbrojenie w sieć wodociagową i kanalizację sanitarną terenu Centrum w rejonie ulic: Róża Wiatrów-Dąbrowskiego – Kolejowa-Pasaż Portowy w Giżycku – II etap”.

W dniu 20.07.2018 r. wpłynęły następujące pytania do przetargu:

1. Czy Zamawiający na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji liczby złączy wymaga zastosowania rur kamionkowych w odcinkach 2,5m ?
2. Czy Zamawiający, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i gwarantowanej przez producenta szczelności połączenia między rurą kanalizacyjną a studnią betonową wymaga na przedmiotowym zadaniu zabudowania w studniach w systemowych przejściach szczelnych, odpowiednich dla danego materiału rury?
3. Prosimy o uszczegółowienie czy Zamawiający wymaga zastosowania rur kamionkowych DN200 o wytrzymałości na zgniatanie $FN=40kN/m$? Rury DN200 nie występują w wymaganej przez Specyfikację techniczną wytrzymałości $FN=64kN/m$.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Odp. na pyt. 1

Należy zastosować rury o najdłuższych odcinkach produkowanych przez danego producenta.

Odp. na pyt. 2

Wykonawca ma zapewnić szczelne połączenia między rurą kanalizacyjną a studnią betonową. Nie muszą być to połączenia systemowe.

Odp. na pyt. 3.

Wymagana wytrzymałość na zgniatanie to $FN=40kN/m$

PROKURENT

mgr inż. Mirosław Tchórzewski