

Wykonawcy:

wszyscy

DI.02-RB/13/18

Giżycko, dn. 31.07.2018 r.

Zamawiający w rozdziale III Dokumentacji przetargowej „Przedmiot zamówienia” zmienia się:

1. W pozycji „dane kanału”, zmienia pkt 3, który pierwotnie brzmiał:
„Studnie betonowe, DN1000”

na

„Studnie betonowe, DN1200”.

2. W pozycji „zakres zamówienia”, zmienia się punkt 3, który pierwotnie brzmiał”

„Renowacja 6 studni Dn1000 w klasie XA2 – **21mb**:

hydroizolacja mineralna, wymiana stopni włazowych, remont kinet,

Wysokości studni (Mapa 2 i 3):

s03, H=3,5m

s04, H=2,2m

s05, H=2,2m

s08, H=4,3m

s09, H=4,2m

s10, H=4,0m”,

na:

„Renowacja 6 studni Dn1200 w klasie XA2 – 21mb:

hydroizolacja mineralna, wymiana stopni włazowych, remont kinet, wymiana pokryw żelbetowych na nowe z włazem żeliwnym (pierścień wtopiony w pokrywę).

Wysokości studni (Mapa 2 i 3):

s03, H=3,5m

s04, H=2,2m

s05, H=2,2m

s08, H=4,3m

s09, H=4,2m

s10, H=4,0m”.

Zmienioną dokumentację przetargową zamieszczono na stronie BIP Zamawiającego. Zamieszczono też ogłoszenie o zmianie ogłoszenia uwzględniające te zmiany.

DYREKTOR
inż. Tadeusz Lachowicz