

Wykonawcy:

wszyscy

DI.02-RB/14/18

Giżycko, dn. 08.08.2018 r.

Dotyczy: Przetarg pisemny, nieograniczony na „Modernizację komór wewnętrznych zbiorników wyrównawczych wody pitnej – I etap”.

W dniu 08.08.2018 r. wpłynęło od jednego z Wykonawców następujące pytanie do ww. przetargu:

Czy płukanie, dezynfekcja i wyniki badań wody są po stronie Wykonawcy?

Jeśli tak prosimy o podanie ilości płukań jakie trzeba wykonać.

Odpowiedź na pytanie:

Płukanie, dezynfekcja i badanie wody są po stronie Wykonawcy Rozdział VII pkt 1 Dokumentacji przetargowej, § 3 ust. 1 pkt i projektu umowy).

Wykonawca w ramach płukania, dezynfekcji i badań wody powinien skalkulować następujące minimum:

1. Płukanie (mycie ścian).
2. Dezynfekcja zbiornika.
3. Napełnienie zbiornika wodą z sieci (1000 m³) i dodanie środka dezynfekującego.
4. Opróżnienie zbiornika.
5. Napełnienie zbiornika wodą z sieci – 1000 m³.
6. Pobranie prób.

Jeżeli wyniki badań wody są pozytywne to włączamy zbiornik do eksploatacji.

W przypadku negatywnych badań wszystkie ww. czynności powtarzamy do uzyskania pozytywnych wyników badania wody - koszty tych czynności są po stronie Wykonawcy.

DYREKTOR

inż. Tadeusz Luchowicz