

Wykonawcy:

wszyscy

DI.02-RB/15/18

Giżycko, dn. 08.08.2018 r.

Dotyczy: Przetarg pisemny, nieograniczony na „Dostosowanie kubatur Osadnika Imhoffa do funkcji retencyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Giżycku – I etap”.

W dniu 08.08.2018 r. wpłynęły od jednego z Wykonawców następujące pytania do ww. przetargu:

1. Czy Zamawiający wymaga zastosowania materiałów do reprofilacji i izolacji powierzchni żelbetowych od jednego producenta, które mają tworzyć jeden, spójny system?
2. Zamawiający przywołuje w projekcie materiały, które nie posiadają dokumentów technicznych i jakościowych potwierdzających, że są one siarczano odporne. Biorąc pod uwagę dotychczasową eksploatację zbiornika, własne doświadczenie oraz dalszą eksploatację zbiornika w formie hermetyzowanej, koniecznym jest zastosowanie systemu zapraw PCC oraz powłok chemoodpornych, dedykowanego dla zamkniętych zbiorników na ścieki. Czy nie ma konieczności stosowania materiałów PCC na cementach siarczano odpornych? Czy nie ma konieczności stosowania powłok wysoce chemoodpornych na pH zawarte w ściekach i strefie gazowej zbiornika?

Odpowiedzi na pytania:

Odp. na pyt. nr 1.

Tak, Zamawiający wymaga zastosowania przez Wykonawcę materiałów, które będą tworzyły jeden, spójny system.

Odp. na pyt. nr 2.

Zamawiający wymaga zastosowania przez Wykonawcę materiałów PCC na cementach siarczano odpornych.

Zamawiający wymaga zastosowania przez Wykonawcę powłok wysoce chemoodpornych na pH zawarte w ściekach i strefie gazowej zbiornika.

DYREKTOR

inż. Tadeusz Lachowicz