



- | | |
|---|---|
| 1 | zawór grzybkowy fi 25/32mm |
| 2 | łącznik standardowy lub specjalny |
| 3 | wodomierz JS fi 20/25mm |
| 4 | złączka wkrętna równoprzelotowa |
| 5 | zawór antyskażeniowy fi 25/32mm |
| 6 | zawór kulowy lub przelotowy fi 25/32mm
z kurkiem spustowym |

BIURO INŻYNIERII SANITARNEJ 11-500 Giżycko, ul. Koszarowa 27, tel.604798110			
Tytuł opracowania:		Przebudowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego- Warszawska- Armii Krajowej w Giżycku	
Obiekt:		SCHEMAT MONTAŻU WODOMIERZA	Nr rys 9
Inwestor:		PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP.z o.o. 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6	Skala
Branża Sanitarna PT	Projektant: mgr inż. Marta Skarżyńska-Stańczyk upr. bud. SUW-31/91		Data Maj 2017
	Opracował : mgr inż. Jarosława Michnicz upr. bud. SUW-72/94		
	Sprawdził : mgr inż. Jan Giedziuszewicz upr. bud. WAM/0026/PWOS/03		