

DI.01/02/19

Giżycko, dnia 28-01-2019 r.

Warunki do projektowania
budowa sieci wodociągowej PWiK Sp. z o.o. w Giżycku
Uzbrojenie terenu – ul. Warmińska do ul. Wileńskiej w Giżycku

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku ustala warunki do projektowania:

SIEĆ WODOCIAGOWA

1. Zaprojektować budowę sieci wodociągowej w celu stworzenia możliwości podłączenia do wodociągu nieruchomości przy ul. Warmińskiej. Zakres w części graficznej oznaczono kolorem niebieskim.
2. Sieć wodociągowa w wykonaniu z rur żeliwnych D=100 mm klasy C40.
3. Włączenie do istniejących wodociągów:
 - Węzeł W1 ul. Wileńska - ŻEL D=200 – wcinka trójnikiem z zasuwą odcinającą.
 - Węzeł W2 ul. Warmińska – PE D=110 – włączenie z zasuwą odcinającą
4. Zasuwy i kształtki na sieci – AVK, Havle lub równoważne. Uzbrojenie zasuw na sieci: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.
5. Hydranty – nadziemne DN80, lokalizacja w pasach zieleni
6. Uzyskać zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót i dysponowania nieruchomością na cele budowlane, uzgodnienia branżowe w tym rzeczoznawcy ds. ppoż.
7. Niniejsze warunki są ważne dwa lata, tj. do dnia 28-01-2021 r.

Uwagi.

- *Po uzgodnieniu z PWiK Sp. z o.o. koncepcji sieci, sporządzić projekt budowlano – wykonawczy. Projekt podlega opiniowaniu i uzgodnieniu przez PWiK sp. z o.o.*

DYREKTOR

inż. Tadeusz Lachowicz

W załączeniu:

1. Plan sytuacyjny



MAPA_DXF_m_GIZYCKO

stycznia 28, 2019

