


Blok betonowy pod zasuwę



Średnica	Zasuwa kołnierzowa		
DN	a	b	c
80	180	200	480
100	200	220	500
150	250	280	550
200	300	340	600
250	350	395	650
300	400	445	700
350	450	495	750
400	490	550	800

Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowe Gamma - Projekt ul. Świerkowa 4, 18-106 Niewodnica Kościelna			
Obiekt	Przebudowa sieci wodociągowej		NR RYS: 7
Lokalizacja	Głzycko, ul. Gdańska i Jezłomska		SKALA: —
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głzycku		BRANŻA: Sanitarna
Nazwa rys.	Blok betonowy pod zasuwę		DATA: 20-09-2016
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BŁ/194/01	
Sprawdzający:	mgr inż. Monika Burakowska	PDL/0140/PWBS/16	