

PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
Spółka z o.o.  
11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6  
tel. 87 429 91 71, fax 87 429 91 70  
NIP 845-10-02-258  
Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS 0000021967  
Kapitał Zakładowy: 43336600

**Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Ul. Obwodowa 6  
11-500 Giżycko**

DI.01/08/19

Giżycko, dnia 19-03-2019 r.

**Warunki do projektowania**  
**przebudowy sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych,**  
**PWiK Sp. z o.o. w Giżycku**  
*ul. Słowiańska, Zielona, Przejściowa*

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Giżycku ustala warunki do projektowania:

**SIEĆ WODOCIĄGOWA, PRZYŁĄCZA**

1. Odcinek sieci wodociągowej w ul. Słowiańskiej, Zielonej i Przejściowej (*od ul. Gdańskiej do ul. Białostockiej*) - do przebudowy w wykonaniu z rur żeliwnych sferoidalnych DN100 klasa C40 (*sugerowany przebieg projektowanej sieci przedstawiono w załącznikach graficznych*).
2. Zaprojektować na trasie sieci wodociągowej hydranty nadziemne DN80, lokalizacja zgodnie z przepisami.
3. W węzłach przyłączeniowych do sieci zaprojektować zasuwy odcinające (*AVK, Hawle, AKWA lub równoważne*). Uzbrojenie zasuwy: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.
4. Istniejące przyłącza do budynków do przebudowy (*istniejące przyłącza przewidziane do przebudowy przedstawiono w załącznikach graficznych*) w wykonaniu:
  - do średnicy DN50 (PE63) włącznie - z rur PE,
  - powyżej średnicy DN50 - z rur z żeliwa sferoidalnego.
5. Włączenie przyłączy do wodociągu – trójnik lub nawiertka (w zależności od średnicy i funkcji budynku) z zasuwą odcinającą (*AVK, Hawle lub równoważne*). Uzbrojenie zasuwy: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.

Po uzgodnieniu koncepcji sporządzić projekt branżowy z profilami sieci. Projekt podlega opiniowaniu i uzgodnieniu przez PWiK sp. z o.o.

Uzyskać zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót i dysponowania nieruchomością na cele budowlane, uzgodnienia branżowe, rzeczoznawcy ds. ppoż.


Niniejsze warunki są ważne dwa lata, tj. do dnia 19-03-2021 r.

DYREKTOR

...inż. Tadeusz Iachowicz

W załączeniu:

1. Plan sytuacyjny



ul. Słowiańska

Załącznik nr 4  
część graficzna

# ul. Słowiańska



ul. Słowiańska

marca 18, 2019





# ul. Przejściowa

marca 18, 2019



**ul. Zielona**

