

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6
tel. 87 429 91 71, fax 87 429 91 70
NIP 845-10-02-258
Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS 0000021967
Kapitał Zakładowy: 43336600

Wykonawcy:

wszyscy

DI.02-RB/04/19

Giżycko, dn. 20.05.2019 r.

Dotyczy: Przetarg pisemny, nieograniczony na „Dostosowanie kubatur Osadnika Imhoffa do funkcji retencyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Giżycku – I etap cd.”.

Od jednego z Wykonawców następujące pytania do ww. przetargu:

1. Proszę o podanie wymaganej odporności pH dla przyjętych powłok.
2. Czy Reprofilacja i powłoka mają zostać wykonane w systemie paroprzepuszczalnym?
3. Jaki jest wymagany zakres odporności na temperatury – z uwagi na hermetyzowany zbiornik na ścieki surowe?
4. Czy materiał stosowany do reprofilacji musi być mrozoodporny? Jeśli tak, to ile cykli jest wymaganych?

Odpowiedzi na pytania:

Odp. na pyt. nr 1.

- a) reprofilacja – pH 3,5-14
- b) powłoki – pH 1-14

Zamawiający informuje, że grubość powłok powinna wynosić minimum 4 mm.

Odp. na pyt. 2.

Wykonanie reprofilacji i powłok należy wykonać w systemie paroprzepuszczalnym.

Odp. na pyt. 3.

Wymagany zakres odporności na temperatury – od -30°C do +50°C.

Odp. na pyt. 4.

Tak. Ilość wymaganych cykli – 150.

DYREKTOR

inż. Tadeusz Lachowicz