


# Tablica Tgr2

Nazwa obwodu	Wyłącznik główny	Gniazda 1-faz.	Wentylator kanałowy TT PRO 200	Oświetlenie	Zabezpieczenie obwodu sterowniczego
$P_{oc}$ [kW]		1,0	0,06	0,2	

## RN 1\*18 - 55



$P_i = 1\,300\text{W}$   
 $k_j = 0,5$   
 $P_s = 650\text{W}$   
 $I_s = 3,0\text{A}$

INWESTOR: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 11-500 Giżycko ul. Obwodowa 6		JEDNOSTKA PROJEKTOWA: BIURO PROJEKTOWE mgr inż. Andrzej Turakiewicz 11-312 Krukanki, Osiedle Słoneczne 15	
OBIEKT: Budynek garażowy - Gajewo, gm.Giżycko, dz. nr 298/3			
TEMAT: Schemat zasilania - tablica Tgr2	DATA: 05.2019	SKALA: -----	NR RYS.: E8
PROJEKTANT: mgr inż. Andrzej Turakiewicz specj. elektryczna: upr. bud. WAM/0084/POOE/13			