

Nasz znak:
WPI.7230.1.71.2019.MW

Data:
Giżycko, dnia 19 lipca 2019 r.

Dotyczy: **Lokalizacji w działce geod. nr 1-541, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna przy ul. Moniuszki oznaczona konturem KDD3 wg MPZP dla terenu położonego przy ul. Moniuszki, między Kanalem Niegocińskim, a granicą administracyjną miasta Giżycko – przyjętego Uchwałą nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r., projektowanego wodociągu z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej (tłocznej).**

Urząd Miejski w Giżycku, Wydział Planowania i Inwestycji, po rozpatrzeniu wniosku, który złożył projektant, Mariusz Piotr Burakowski, działający na podstawie upoważnienia z 30 października 2018 r. na rzecz inwestora: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., **zezwala na lokalizację projektowanego wodociągu z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej (tłocznej)** w działce geod. nr 1-541, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna przy ul. Moniuszki oznaczona konturem KDD3 wg MPZP dla terenu położonego przy ul. Moniuszki, między Kanalem Niegocińskim, a granicą administracyjną miasta Giżycko – przyjętego Uchwałą nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015 r., zgodnie z załączoną do wniosku mapą sytuacyjno – wysokościową, na podstawie niżej wymienionych warunków:

1. Przebieg wodociągu oraz odcinka kanalizacji sanitarnej (tłocznej) w poboczu, zlokalizować możliwie najbliżej granicy działki, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna.
2. Przebieg poprzeczny kanalizacji sanitarnej (tłocznej) pod nawierzchnią jezdni z płyt ażurowych, w działce na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna (odcinek od pkt. RT3 do pkt. RT4), zaprojektować metodą bezwykopową przecisku/ przewiertu sterowanego w rurze osłonowej o długości uwzględniających istniejącą jezdnię o szerokości 5,00 m; planowany jednostronny chodnik oraz możliwość realizacji ścieżki rowerowej i pieszej, stanowiącej fragment promenady pieszo-rowerowej wokół jeziora Niegocin.
3. **Prace w pobliżu krzewów i drzew, z uwagi na możliwość uszkodzenia systemu korzeniowego prowadzić w sposób ręczny.**
4. **Na trasie wodociągu oraz odcinków kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się usunięcie drzew i krzaków w pasie szerokości 3 m, po uzyskaniu w oparciu o obowiązujące przepisy prawne zezwolenia Starosty Giżyckiego.**
5. Przebieg poprzeczny przyłączy wodociągowych pod jezdnią, w działce na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna zaprojektować metodą rozkopu w rurach osłonowych o długości uwzględniających planowaną jezdnię o szerokości minimum 5,50 m; jednostronny chodnik oraz możliwość realizacji ścieżki rowerowej i pieszej, stanowiącej fragment promenady pieszo-rowerowej wokół jeziora Niegocin.
6. Zaprojektować na trasie przejść poprzecznych przyłączy wodociągowych, zasypywanie gruntem uzyskanym z wykopu. Sprawdzić czy grunt uzyskany z wykopu może być użyty do zasypania. W przypadku negatywnego wyniku wywieźć go na odkład, a zasypanie wykopów wykonać z materiału niewysadzinowego, z zagęszczaniem warstwami grubości 20 cm do wskaźnika zagęszczenia $I_s = 0,98$. Badania wskaźnika zagęszczenia, winne być przedłożone w chwili odbioru części działki drogi wewnętrznej.
7. Na trasie przyłączy wodociągowych, zaprojektować odtworzenie istniejącej nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej warstwą kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm o uziarnieniu G_{80/20} wg PN-EN-933-1 pasem o szerokości nie mniej niż 2,00 m.
8. Na trasie wodociągu oraz odcinków kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) oraz w pobliżu projektowanej studni rozprężnej zaprojektować uporządkowanie pobocza.
9. Mapa sytuacyjno-wysokościowa stanowiąca załącznik graficzny do wniosku jest załącznikiem graficznym do niniejszego zezwolenia.
10. **Niniejsze zezwolenie zmienia zezwolenie znak: WPI.7230.112.2018.MW z 30 listopada 2018 r., które traci ważność.**