

Starosta Giżycki
11-500 Giżycko
Aleja 1 Maja 14

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WG.6630.180.2019

Lokalizacja obiektu: **Giżycko ul. Moniuszki rejon Portu Tabat**

Przedmiot narady koordynacyjnej:

- sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami: **wodociągowa, kanalizacyjna**
- przyłącza (na podst. art.28b, ust. 4 ustawy Pgik): **wodociągowe, elektroenergetyczne**

Wnioskodawca: **P.P-H Gamma-Projekt Mariusz Piotr Burakowski**
Swierkowa 4, 18-106 Niewodnica Kościelna
NIP 5421825723

Data wpływu wniosku: **2019-07-11**

PWiK sp. z o.o. w Giżycku mariusz burakowski

Przewodniczący narady koordynacyjnej: **Sławomir Bajerowski**

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Nie wyrażono stanowiska	
2	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Orange Polska	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Nie wyrażono stanowiska	
3	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Nie wyrażono stanowiska	
4	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Urząd Miejski w Giżycku	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Nie wyrażono stanowiska	
5	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Zbigniew Chmielewski
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Projekt uzgodniono z uwagą: na skrzyżowaniu projektowanej sieci z istniejącą linią kablową SN-15 kV i n.n. 0,4kV zabezpieczyć dwudzielnymi rurami ochronnymi fi-160 i fi-110	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
6	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Ryszard Zygoń
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Uzgodniono zgodnie z uwagami: 1. Rozpoczęcie robót zgłosić w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni nie później niż 7 dni przed planowanym ich rozpoczęciem. 2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą dla terenu inwestycji Gazownię. 3. Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w odległości 1,5m po obu stronach od osi gazociągu. 4. Skrzyżowania z gazociągiem/przyłączem przed zasypaniem zgłosić do odbioru w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni. 5. Zachować wszelkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013r. poz. 640 6. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem sieci gazowej ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez PSG Sp. z o.o. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe nr tel. 992".	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>

W naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej uczestniczył przedstawiciel wnioskodawcy: **Mariusz Burakowski**

Z up. Starosty
Sławomir Bajerowski

