

Starszy Mistrz sieci i instalacji

Placówka Gazownicza w Giżycku



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie

Placówka Gazownicza w Giżycku

tel. 87 428 39 02, faks 87 428 39 02, kom. 663 607 122

e-mail: ryszard.zygon@psgaz.pl

adres korespondencyjny: ul. Warszawska 20C, 11-500 Giżycko

www.psgaz.pl

Tłumaczenie rejestrowe.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Krucza 6/14 00-537 Warszawa

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy 10 454 206 550 zł

KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

Dbaj o środowisko. Nie drukuj tego maila

From: Sławomir Bajerowski [<mailto:s.bajerowski@gizycko.starostwo.gov.pl>]

Sent: Friday, August 10, 2018 1:01 PM

To: Kurzynowski Henryk [PGE Dystr. O.Białystok] <Henryk.Kurzynowski@pgedystrybucja.pl>; Orange Koordynacyjne Narady <ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Polnoc@orange.com>; Zygoń Ryszard <ryszard.zygon@psgaz.pl>

Subject: Narada koordynacyjna Giżycko 1(5)

! dzień dobry

Proszę o koordynację projektów załączonych do poczty.

z następującymi uwagami:

1. Rozpoczęcie robót zgłosić w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni nie później niż 7 dni przed planowanym ich rozpoczęciem.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą dla terenu inwestycji Gazownię.
3. Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w odległości 1,5m po obu stronach od osi gazociągu.
4. Skrzyżowania z gazociągiem/przyłączem przed zasypaniem zgłosić do odbioru w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni.
5. Zachować wszelkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013r. poz. 640"
6. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem sieci gazowej ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez PSG Sp. z o.o. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe nr tel. 992".

Projekty:

WG.6630.157.2018

WG.6630.158.2018

WG.6630.159.2018

WG.6630.160.2018

WG.6630.161.2018

WG.6630.162.2018

WG.6630.166.2018

WG.6630.185.2018

WG.6630.186.2018

Z poważaniem

Ryszard Zygoń