

DI.01/17/19

Giżycko, dnia 13-06-2019 r.

**Warunki do projektowania**  
**przebudowy przyłączy wodociągowych,**  
**PWiK Sp. z o. o. w Giżycku**

*w Giżycku ul. Nowowiejska – od. bud. Nr 5 do bud. Nr 19*

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Giżycku ustala warunki do projektowania:

**PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE**

1. Istniejące przyłącza do budynków zaznaczonych w załączniku graficznym do przebudowy w wykonaniu:
  - do średnicy DN50 (PE63) włącznie - z rur PE SDR11  
*(przyłącza przewidziane do przebudowy zaznaczono kolorem czerwonym)*
2. Włączenie przyłączy do wodociągu:
  - trójnik z zasuwą - dla przyłączy PE D=63 mm
  - nawiertka z zasuwą - dla przyłączy PE D=40 mm.
3. W węzłach zaprojektować zasuwy odcinające (AVK, Hawle, AKWA lub równoważne). Uzbrojenie zasuwy: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.
4. Węzeł W1 – istniejący trójnik do likwidacji
5. Węzeł W2 – istniejący wodociąg ul. Drzymały do przełączenia do wodociągu Żel. DN150
6. Projekt podlega opiniowaniu i uzgodnieniu przez PWiK sp. z o. o.
7. Uzyskać zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót i dysponowania nieruchomością na cele budowlane, uzgodnienia branżowe.
8. Niniejsze warunki są ważne dwa lata, tj. do dnia 13-06-2021 r.

DYREKTOR

*inż. Tadeusz Lachowicz*  
.....

W załączeniu:

1. Plan sytuacyjny