

DI.01/18/19

Giżycko, dnia 13-06-2019 r.

Warunki do projektowania
przebudowy przyłączy wodociągowych,
PWiK Sp. z o. o. w Giżycku

w Giżycku ul. Smętka – do bud. Nr 10, 12A, 14, 22, 24, 26

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Giżycku ustala warunki do projektowania:

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

1. Istniejące przyłącza do budynków zaznaczonych w załączniku graficznym do przebudowy w wykonaniu:
 - z rur PE SDR11 D=40 mm
(przyłącza przewidziane do przebudowy zaznaczono kolorem czerwonym)
2. Włączenie przyłączy do wodociągu ŻEL. DN200:
 - nawiertka z zasuwą - dla przyłączy PE D=40 mm.
3. W węzłach zaprojektować zasuwy odcinające (AVK, Hawle, AKWA lub równoważne). Uzbrojenie zasuwy: obudowa, skrzynka uliczna, tabliczka informacyjna.
4. Istniejące podłączenia do wodociągu DN100 do likwidacji (do odcięcia). Po przełączeniu budynków istniejąca sieć do odcięcia - węzeł W1
5. W węźle W2 – nawiertka - podłączenie budynku ul. Smętka 13 do sieci DN200
6. Projekt podlega opiniowaniu i uzgodnieniu przez PWiK sp. z o. o.
7. Uzyskać zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót i dysponowania nieruchomością na cele budowlane, uzgodnienia branżowe.
8. Niniejsze warunki są ważne dwa lata, tj. do dnia 13-06-2021 r.

DYREKTOR

inż. Tadeusz Lachowicz

W załączeniu:

1. Plan sytuacyjny