



- 1 zawór grzybkowy fi 20mm
- 2 łącznik standardowy lub specjalny
- 3 wodomierz JS fi 15mm
- 4 złączka wkrętna równoprzelotowa
- 5 zawór antyskażeniowy fi 20mm
- 6 zawór przelotowy fi 20mm
z kurkiem spustowym

BIURO INŻYNIERII SANITARNEJ Jarosława Michnicz 11-500 Giżycko, Nowe Söldany 13, tel. 604798110			
Tytuł opracowania		PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH W UL. SMĘTKA W GIŻYCKU	
Obiekt		SCHEMAT MONTAŻU WODOMIERZA	Nr rys 3
Inwestor		Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko	Skala Schemat
Branża Sanitarna	Projektant: mgr inż. Jarosława Michnicz upr. bud. SUW-72/94		Data Styczeń 2020