

Wykonawcy:

wszyscy

Nr: DI.02-RB/09/20

Giżycko, dn. 23.09.2020 r.

W dniu 22.09.2020 r. jeden z Wykonawców wystąpił do Zamawiającego o doprecyzowanie zakresu prac w przetargu nieograniczonym na „Modernizację Komory Zasuwna na Stacji Uzdatniania Wody w Giżycku:

Wg punktu „III. Przedmiot zamówienia” „Dokumentacji przetargowej” w zakresie prac elektrycznych i AKPiA jest tylko wykonanie sterowania ręcznego zasuwami –szafa z przyciskami bez sterownika PLC.

Czy wobec tego poniższe prace wyspecyfikowane w dołączonym do przetargu projekcie nie mają być wykonane?

1. Przebudowa rozdzielnicy zasilającej R-4 (wymiana odłącznika głównego, dodanie ochronnika przepięciowego, malowanie obudowy, itp.)
2. Zmiana lokalizacji jednej oprawy oświetleniowej
3. Wyposażenie szafy sterującej zasuwami w sterownik PLC, panel operatorski oraz zintegrowanie z systemem SCADA

W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający informuje, że elementy wymienione w punktach 1-2 mają być wykonane z tym, że nie należy uwzględniać malowania obudowy rozdzielnicy zasilającej R-4.

Natomiast rezygnuje się z elementów wymienionych w punkcie 3, tj. z wyposażenia szafy sterującej zasuwami w sterownik PLC, w panel operatorski, integrację z systemem SCADA.

DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Kulik

