

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6
tel. 87 429 91 71, fax 87 429 91 70
NIP 845-10-02-258
Sąd Rejonowy w Olsztynie KRS 0000021967
Kapitał Zakładowy: 43336600

Wykonawcy:
wszyscy

Nr: DI.02-RB/08/20

Giżycko, dn. 19.08.2020 r.

Zamawiający dokonuje ponownej korekty odpowiedzi na pytanie 5(7), udzielonej w dniu 17.08.2020 r.

Odpowiedź na pytanie 5(7) w dotychczasowym brzmieniu:

„SCADA – STEROWNIK: MODBUS TCP,
STEROWNIK – NAPĘDY: PROFIBUS lub MODBUS RTU”.

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„SCADA – STEROWNIK: MODBUS TCP,
STEROWNIK – NAPĘDY: PROFIBUS lub MODBUS RTU. Dopuszcza się sterowanie bez protokołu komunikacyjnego, za pomocą sygnałów binarnych oraz analogowych 4-20 mA”.

PROKURENT


mgr inż. Mirosław Tchorzewski