

Wykonawcy:
wszyscy

Nr: DI.02-RB/11/20

Giżycko, dn. 12.11.2020 r.

W dniu 10.11.2020 r. jeden z Wykonawców wystąpił do Zamawiającego z następującym wnioskiem i pytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego na „**Przebudowę przyłączy wodociągowych w ul. Wiejskiej, Sikorskiego i 3 Maja w Giżycku**”:

Wniosek

Wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert na 25.11.2020 r.

Prośbę swą motywujemy brakiem dokumentacji projektowej oraz przedmiarów, co powoduje konieczność dogłębnej analizy każdego wymienianego przyłącza, sprawdzeniem nawierzchni do odtworzenia i innych istotnych czynników wpływających na wycenę przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 1.

Czy wraz z przyłączami należy wymieniać zestawy wodomierzowe, czy zakończyć przed zaworem głównym w budynku?

Rozpatrzenie wniosku

Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy o zmianę terminu składania ofert i wydłużył ten termin do dnia 25.11.2020 r. do godz. 12:00.

Odpowiedź na pytanie nr 1

W zakresie Wykonawcy jest zakończenie przyłącza przed zaworem głównym w budynku..