

DTR / 87 / 2023

Zapytanie ofertowe
na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej nowej studni głębinowej oraz wykonanie renowacji istniejącego otworu studni głębinowej S3 dla ujęcia wody w Sianowie”.

Podstawa prawna: wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwoty, o której mowa w art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 825) – zamówienie poniżej 130 000,00 zł.

- 1. Zamawiający: Gmina Sianów ul. Armii Polskiej 30; 76-004 Sianów**
- 2. Prowadzący postępowanie: Gminny Zakład Komunalny w Sianowie ul. Słowackiego 5C**
- 3. Zakres przedmiotu zamówienia:**

Projekt powinien obejmować:

1. Wykonanie nowego otworu studni głębinowej dla ujęcia wody w Sianowie o wydajności eksploatacyjnej około 100 m³/godzinę. Wyceniane opracowanie powinno przedstawić rozwiązania techniczne dotyczące: obudowy studni, ogrodzenia, placu manewrowego, przyłącza wodociągowego do rurociągu wody surowej, przyłącza energetycznego, wykonania ewentualnej drogi dojazdowej z płyt typu JOMB do nowobudowanej studni. Dokumentacja powinna zawierać również rozwiązania dotyczące włączenia nowej studni do istniejącego systemu pomiarów, automatyki i sterowania. Projekt musi być zatwierdzony przez właściwy organ administracji geologicznej. W ramach opracowywanej dokumentacji należy wykonać operat wodnoprawny i uzyskać decyzję pozwolenia wodnoprawnego na odwiert nowego otworu.
2. Wykonanie renowacji istniejącego otworu studni głębinowej S3 dla ujęcia wody w Sianowie. Studnia o głębokości 42,0 m i wydajności eksploatacyjnej 125,0 m³/h przy depresji 2,9-3,6m, wyposażona w filtr typu łódzkiego siatkowego Ø325 mm.

Dokumentacja obu zadań powinna zawierać: projekt prac geologicznych wraz z decyzjami zatwierdzającymi, projekt budowlany, szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, operat wodnoprawny oraz inne nieuwzględnione a wymagane przez aktualne przepisy dokumenty.

Opracowanie musi zostać wykonane dla każdego ujęcia w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD lub USB:

- a. Jeden egzemplarz w wersji elektronicznej:
 - dla plików tekstowych w formacie plików nieedytowalnych (pdf),
 - dla plików graficznych w postaci plików nieedytowalnych (pdf).
- b. Drugi egzemplarz w wersji elektronicznej:
 - dla plików tekstowych w formacie plików edytowalnych,

- dla plików graficznych w postaci plików typu wektorowego (dwf lub dxf) lub rastrowego.

4. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2023r.

5. Wymagania ofertowe:

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej,
- Oferta powinna zawierać minimum: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do szczegółów zawartych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty (netto oraz brutto),
- Oferta powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu oferenta.
- Oferta winna zawierać jedną cenę obejmującą realizację całego zadania.
- Termin związania z ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

6. Termin składania ofert: 31.07.2023r.

7. Miejsce składania ofert: oferty należy składać do siedziby Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie, ul. Słowackiego 5C; 76-004 Sianów za pośrednictwem poczty, kuriera lub drogą elektroniczną na adres: gzk@sianow.pl lub gwik@sianow.pl

8. Kryterium wyboru oferty: cena 100%

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się ceną.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

9. Osoby do kontaktu:

- Krzysztof Chrzanowski – Kierownik Działu Wodno-Kanalizacyjnego
tel. 94 31 85 335; 501 419 433; e-mail: kchrzanowski@sianow.pl; gzk@sianow.pl

DYREKTOR

Janusz Altyn