objętego projektem prac geologicznych .....
zatwierdzonym przez .....
decyzją nr ..... z dnia .....
Przedsiębiorca .....
Wykonawca wiercenia .....
Cel wiercenia **woda do picia** .....
Projektowana głębokość **studni 60,0 m** .....

Zaliczenie otworu wiertniczego do:
- klasy zagrożenia erupcyjnego .....
- kategorii zagrożenia siarkowodorowego .....

Plan usytuowania wiertnicy oraz miejsca składowania odpadów wiertniczych.
Skala 1:500 lub 1:1000. Teren zakładu górniczego

Wiertnica - typ .....
Wieża - typ .....
Udźwig ..... kG

Uzbrojenie wylotu otworu wiertniczego
w urządzenia przeciwerupcyjne:

Wykaz urządzeń i zabudowań wiertni:
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....

Część geologiczna										Część techniczna						
Skala głębokości 1:300 ...	Stratygrafia	Profil litologiczny: graficznie	Profil litologiczny: Opis	Przewidywane zaleganie poziomów ropy i gazu, wody oraz innych kopalin	Dane dotyczące poziomów nasyconych: porowatość	Dane dotyczące poziomów nasyconych: gradienty ciśnień	Dane dotyczące poziomów nasyconych: gradienty szczelinowania	Utrudnienia wiertnicze, ucieczki płuczki, zaciskania otworu	Przewidywane pomiary, badania, próby	Projektowana konstrukcja otworu (zarurowanie , zafiltrowanie , uszczelnienie rur)	Rodzaj projekt. płuczki	Rodzaj świdra rdzeniówki	Parametry wiercenia: nacisk/ ton	Parametry wiercenia: obroty świdra min.	Parametry wiercenia: ilość płuczki l / sek.	Inne uwagi i zalecenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Q - czwartorzęd		glina zwałowa 6,0 8,0 piasek różnoziarnisty glina zawałowa 24,0 piasek różnoziarnisty 58,0 60,0 glina zwałowa lub ił	▼7,7 m	Nie dotyczy – wiercenie hydrogeologiczne	Nie dotyczy – wiercenie hydrogeologiczne	Nie dotyczy – wiercenie hydrogeologiczne	Nie występują – wiercenie hydrogeologiczne	Pompowanie oczyszczające godz. 24. i pomiarowe godz. 72 ., badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody, badania granulometryczne skał z warstwy wodonośnej	Ø 508 mm 22,0m 43,0m filtr siatkowy PVC typ K DN Ø 250 mm + obsypka 15,0m Ø 457 mm 2,0m 60,0m	Nie dotyczy - wiercenie udarowe	Świdry i łyżki-wiertnicze do odpowiednich średnic rur	Nie dotyczy - wiercenie udarowe	Nie dotyczy - wiercenie udarowe	Nie dotyczy - wiercenie udarowe.	Przestrzeń pozarurową wypełnić ..... ventronitem

ZAŁĄCZNIK Nr 5