

Grębocice, dnia 19.09.2011 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/2011

I. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Kościelna 34

59-150 Grębocice

NIP 502-00-00-081 REGON 391048682

II. Przedmiot zamówienia:

Dostawa wraz z montażem przenośnika ślimakowego do transportu odwodnionego osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Grębocicach.

III. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 6 tygodni od daty złożenia zamówienia (termin złożenia zamówienia do 30.09.2011)

IV. Miejsce lub sposób uzyskania informacji o zapytaniu ofertowym:

Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Kościelna 34, 59-150 Grębocice

Tel. 602 660 971 – Pan Jan Ilnicki ; BIP Zakładu : <http://zgkgrebocice.bipfirma.pl/> .

V. Kryteria wyboru ofert: NAJNIŻSZA CENA.

VI. Opis przedmiotu zamówienia :

Parametry techniczne:

- | | |
|--|------------------------------|
| - długość koryta przenośnika ślimakowego | - 7,00 m |
| - średnica ślimaka | - 200 mm |
| - skok ślimaka | - 200 mm |
| - wydajność przenośnika ślimakowego | - max 5m ³ /godz. |
| - prędkość obrotowa ślimaka | - 28-30 obr./min |
| - masa całkowita przenośnika | - max 400 kg |

Napęd w postaci motoreduktora powinien znajdować się w górnej części koryta, a w dolnej części koryta wykonać pokrywą zasypową dostosowaną do prasy. Podpory przenośnika i otwór w ścianie dostosować do istniejących warunków w hali prasowania osadu.

Wykonanie materiałowe- konstrukcję przenośnika ślimakowego należy wykonać w całości ze stali 0H18N9 (z wyjątkiem motoreduktora, łożysk i wykładziny w korycie).

Na końcówce przenośnika wystającej na zewnątrz budynku zamontować ogrzewanie elektryczne odporne na złe warunki atmosferyczne zabezpieczające przed zamarzaniem.

Sterowanie – przenośnik ślimakowy powinien być sterowany z szafki zasilająco-sterowniczej układu, z którym współpracuje.

Zamówienie obejmuje:

- dostawę i montaż,
- pierwsze uruchomienie,
- przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi.

VII. Warunki płatności:

Płatność na podstawie faktury VAT po wykonaniu przedmiotu zamówienia .

Przelew 14 dni od daty wystawienia faktury..

VIII. Sposób przygotowania oferty cenowej:

- ofertę cenową należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej,
- należy podać cenę netto uwzględniając wszystkie koszty w tym koszt transportu do miejscowości Grębocice
- do oferty proszę dołączyć podpisany wzór umowy bądź adnotacje o zaakceptowaniu warunków umowy,
- oferta cenowa powinna być opatrzona pieczęcią firmową, zawierać podpis, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres , nr telefonu, NIP,
- w ofercie należy podać okres gwarancji.

IX. Miejsce i termin składania oferty cenowej :

- ofertę cenową należy złożyć do dnia **23.09.2011 r. do godziny 13.00** w sekretariacie Zamawiającego tj. w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34
- przesłać faksem pod nr 76 8358 714
- mailem na adres: zgk32@wp.pl
- ocena ofert cenowych zostanie dokonana w dniu **23.09.2011 r.**, wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adres <http://zgkgrebocice.bipfirma.pl/>
- oferty cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania przyczyny.

.....
Podpis Dyrektora