

Grębocice dnia 28.05.2019r.

Postępowanie nr 2/2019

Odpowiedź na wniosek nr 1 o wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w podziale na części w miejscowościach Gminy Grębocice.

Zamawiający informuje, że w dniu 26.05.2019r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ o następującej treści:

„W związku z ogłoszonym przetargiem proszę o udzielenie odpowiedź

- 1 Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zadania nr 1 w Grębocicach w technologii bez wykopowej metodą przewiertów sterowanych z zastosowaniem odpowiedniej rury typu RC
2 Czy zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z rury osłonowej DN 273 w zadaniu nr 1 w przypadku wykonania całego odcinka pomiędzy węzłami W1 a W3 metoda przewiertu sterowanego rurą typu RC”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2018r. poz. 1986 ze zm.) udziela następującej odpowiedzi:

ad1. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie zadania nr 1 w Grębocicach w technologii bezwykopowej metodą przewiertów sterowanych z zastosowaniem odpowiedniej rury typu RC.

Prace należy wykonać metodą wykopu otwartego.

ad2. Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z rury osłonowej DN 273 mm w zadaniu 1. Odcinek pomiędzy węzłami W1 a W3 należy wykonać metodą wykopu otwartego.

DYREKTOR

mgr inż. Jan Ilnicki