

Stryków, dn. 18.02.2016 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Strykowie, ul. Batorego 25
95-010 Stryków**

Dotyczy: przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie VI etap.”

Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania do SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany obiektu tłoczni ścieków opisanego w przedmiocie zamówienia na równoważne rozwiązanie technologiczne tłoczni typu suchego z pompami z wirnikiem otwartym zapewniającej wolny przeLOT dla zanieczyszczeń stałych nie mniejszy niż opisany w przedmiocie zamówienia?

Odpowiedź: Dopuszczamy zastosowanie tłoczni innego producenta niż podany przykładowo przez projektanta lecz o parametrach nie gorszych niż wynikające z obliczeń projektowych. Warunkiem koniecznym jest spełnienie wymagań podanych na stronach 26, 27, 28,29 i 30 projektu budowlanego.