

Stryków, dn. 06.05.2016 r.

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Strykowie, ul. Batorego 25
95-010 Stryków**

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na wykonanie zadania p.n. „Budowa stacji uzdatniania wody w Ługach.”

**Przedstawiamy Państwu odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania do SIWZ.
Generalnie w przypadku wykluczających się zapisów w SIWZ i w ST należy przyjąć te pierwsze jako obowiązujące.**

ad 1)

Zamawiający, nie przewiduje zmiany zamieszczonej Specyfikacji Technicznej. Zamieszczona specyfikacja jest właściwa. Nazwa innego zadania zapisana w ST, zawarta została omyłkowo. Jednostką autorską jest firma Hydroterm. Zamawiający nie wnika w zakres współpracy przy realizacji zadania projektowego, przez jednostkę autorską, z innymi podmiotami gospodarczymi, projektantami, kosztorysantami. Nie stanowi to przedmiotu zadania. Zamawiający, nie będzie też wnikał w dobór ewentualnych podwykonawców, przez Oferenta wyłonionego w postępowaniu przetargowym.

ad 2)

Zamawiający odstępuje od wymogu załączania do oferty obliczeń szczegółowych,, rysunków oraz dokumentacji zamiennej, dla urządzeń równoważnych. Warunki stosowania przez Oferenta urządzeń równoważnych, określone zostały przez Zamawiającego, m.in. w paragrafie 2 „POSTANOWIENIA OGÓLNE” , punkt 8 i 9.

ad 3)

Wybór oferenta przez Zamawiającego, nie będzie uzależniony od zgody Projektanta. Projektant nie jest członkiem Komisji Przetargowej i nie uczestniczy w jej pracach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii Projektanta, w sprawach technicznych przy realizacji zadania. Warunki stosowania przez Oferenta urządzeń równoważnych, określone zostały przez Zamawiającego, m.in. w paragrafie 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE , punkt 8 i 9.

ad 4)

Warunki rozliczenia robót określone w treści SIWZ, w tym również w paragrafie 6 „WZORU UMOWY”, stanowiącego integralną jej część. Jednostka autorska, w momencie opracowywania dokumentacji, nie posiadała wiedzy, o ostatecznym wyborze sposobu rozliczania przedmiotu postępowania przetargowego, przez Zamawiającego.

W oparciu o powyższe, Zamawiający potwierdza, że rozliczenie za wykonanie robót, będzie miało charakter ryczałtowy. Nie zachodzi konieczność dołączania do oferty, kosztorysu ofertowego.

ad 5)

Zamawiający odstępuje od wymogu dołączania do oferty aprobat technicznych.

ad 6)

Zamawiający odstępuje od wymogu dołączania do oferty DTR urządzeń zamiennych.

ad 7)

Zamawiający wymaga od Oferenta o zapewnieniu, prawidłowej realizacji obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, całego przedmiotu umowy, którego części składowe stanowią poszczególne elementy techniczne i technologiczne. Dla Zamawiającego, Producentem zestawu urządzeń, jest wyłoniony w trakcie postępowania przyszły Wykonawca robót. Zamawiający nie wymaga dołączania do oferty dokumentu posiadania własnej sieci serwisowej.

Wykaz wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do oferty, został określony w paragrafie 9 SIWZ.

ad 8, 9)

Zamawiający, nie wymaga dołączania do oferty wykazu sprzętu. Zawartymi zapisami w ST, Zamawiający określa ogólną charakterystykę standardów jakościowych wykonania robót, jakich oczekiwał będzie od przyszłego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji innymi metodami, które zapewnią uzyskanie zakładanego efektu końcowego.

ad 10)

Aeratory i filtry ciśnieniowe, mają być wykonane ze stali S235 GH, natomiast zbiorniki retencyjne o konstrukcji spawanej, ze stali nierdzewnej gat. 1.4301.

ad 11)

Zawory odpowietrzające ze stali nierdzewnej, powinny mieć średnicę przyłączeniową 1”.

ad 12)

Zamawiający potwierdza, że ze stali nierdzewnej wykonane mają być kolektory – ssawny i tłoczny. Zamawiający nie stawia takiego wymogu do elementów pomp. Wszystkie zastosowane materiały, mające kontakt z wodą posiadać powinny atest PZH.

ad 13)

Dokumentacja projektowa oraz SIWZ, nie wskazuje na żadnego konkretnego i wybranego Producenta urządzeń i armatury, do zastosowania których zobowiązany byłby Oferent i przyszły Wykonawca robót. . Warunki stosowania przez Oferenta urządzeń równoważnych, określone zostały przez Zamawiającego, m.in. w paragrafie 2 „POSTANOWIENIA OGÓLNE” , punkt 8 i 9.

Z uwagi na udzieloną przez jednostkę projektową, gwarancję jakości produkowanej wody na przyjętym w dokumentacji projektowej układzie technologicznym, nie dopuszcza się innej metody uzdatniania wody, niż ta która przyjęta została w dokumentacji, co wydaje się być logiczne i czego oczekuje każdy z Oferentów. Z tych też względów, nie dopuszcza się do wtórnego „dowolnego” projektowania nowej technologii uzdatniania wody, przez Oferentów. Zamawiający oraz jednostka projektowa, nie wskazują zarazem na wybór żadnego konkretnego Producenta urządzeń i armatury.

Projektant określił również typ złożeń filtracyjnych, o takiej charakterystyce, którą należy zastosować w procesie uzdatniania wody i tym samym określił charakterystykę złożeń, które stanowią zasadniczy element w przyjętej technologii uzdatniania, za którą ponosi odpowiedzialność i za którą udziela gwarancji. Dokumentacja nie wskazuje na wybór konkretnego Producenta czy też Dostawcy, pozostawiając Oferentowi dowolny wybór, spełniający ww. kryteria, co tym samym nie wykracza przeciw zapisom ustawy PZP.

ad 14)

Pod pojęciem „tzw. zestawu”, Zamawiający określa komplet urządzeń, armatury, rurociągów, kształtek i in. elementów wyposażenia technologicznego, towarzyszących i związanych z konkretnym urządzeniem, a stanowiących jednostkowy element całego układu technologicznego np. dmuchawa - armatura związana - miejsce włączenia do układu technologicznego.

Zamawiający wymaga od Oferentów dostawy, montażu rurociągów i urządzeń oraz uzbrojenia, kompletnych instalacji towarzyszących każdemu blokowi technologicznemu, przyjętemu w dokumentacji projektowej, odniesionych do poszczególnych jednostkowych procesów technologicznych (np. aeracja I^o, filtracja I^o itp.), nazywając je „zestawami”. Zamawiający nie wymaga od Oferentów dostawy poszczególnych urządzeń w formie „zestawów”.

ad 15)

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geotechniczną działki.

ad 16)

Woda gruntowa, może występować miejscowo, poniżej głębokości 3,0 m p.p.t.