



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-olesno>

Olesno, dn. 05 lutego 2024r.

HK.90820.12.5.2023.AK

**Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Piastowska 25
46-380 Dobrodzień**

Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 338 ze zm.);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 537 ze zm.);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy przesłanych sprawozdań z badań próbek wody z dn. 04.12.2023 r o nr Ł/0/07/2023/2032/FM/2, z dn. 22.12.2023r. o nr Ł/0/12/2023/1767/FM/1, z dn. 08.01.2024r. o nr Ł/0/12/2023/1767/FM/2 oraz z dn. 01.02.2024r. nr Ł/0/12/2023/1766/F/1 pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego w Bzinicy, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniach 28.11.2023 r., 08.12.2023r., 19.12.2023r., Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu pobrał w ramach kontroli wewnętrznej próbki wody do spożycia z sieci wodociągowej w Bzinicy. Miejscem pobierania próbki były: SUW – woda uzdatniona, Bzinica Stara ul. Główna 20, Pludry ul. Aleja Wyzwolenia 16A. Ponadto pobrano jedną próbkę wody surowej.

W związku z powyższym po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

Na podstawie przeprowadzonego badania wody pobranej w punkcie: Pludry ul. Aleja Wyzwolenia 16A stwierdzono niski poziom magnezu – 6,3 mg/l. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294) zalecana wartość magnezu w wodzie do spożycia powinna znajdować się w przedziale 7-125 mg/l. Ponieważ poziom magnezu poniżej dopuszczalnej wartości nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego nie ma obowiązku uzupełniania jego minimalnej zawartości przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne.

Równocześnie na podstawie przesłanych sprawozdań stwierdzono, że dokonano zmiany terminu pobierania próbek wody w zatwierdzonym na rok 2023 harmonogramie (trzy próbki wody zostały pobrane w grudniu 2023r., a nie tak jak to zostało ustalone w harmonogramie na miesiąc listopad).

*W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie prosi, aby badania próbek wody z kontroli wewnętrznej **wykonywać ściśle według zatwierdzonego na dany rok harmonogramu**, a ewentualne zmiany w terminach pobierania próbek dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu z PPIS w Oleśnie.*

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Oleśnie
mgr inż. Izabela Pietrzak

Otrzymuje (ePUAP):

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości (ePUAP):

1. Burmistrz Dobrodzienia, 46-380 Dobrodzień, Plac Wolności 1

Sporządziła:

Agnieszka Kapała, Tel. 34 358 26 73 (wew. 28)