



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-olesno>

Olesno, dnia 3 lipca 2024r.

HK.90820.10.2.2024.MDN

**Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Piastowska 25
46-380 Dobrodzień**

Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 416);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 757);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody z dnia 27.06.2024r. od nr 307/W/N/OK/24 do nr 309/W/N/OK/24 pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody z wodociągu sieciowego w Dobrodzieniu „Hadasiki”, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dobrodzieniu

stwierdza

przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 24.06.2024r. pobrano do badań 3 próbki wody do spożycia z sieci wodociągowej w Dobrodzieniu „Hadasiki” z punktów czerpalnych u konsumenta. Miejscami pobierania próbek wody były: SUW – woda uzdatniona, przepompownia Rzędowice oraz Szemrowice ul. Wiejska 2.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie zwraca szczególną uwagę na stosunkowo niski poziom pH wykryty we wszystkich punktach poboru z wodociągu sieciowego Hadasiki, który wynosił odpowiednio: SUW – 6,5, przepompownia Rzędowice – 6,5 oraz Szemrowice – 6,6. Odwołując się do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), stężenie jonów wodoru (pH) powinno mieścić się w zakresie 6,5 – 9,5.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie prosi o sprawdzenie ilości dozowanego wodorotlenku sodu oraz stałą kontrolę poziomu pH wody pochodzącej z wodociągu sieciowego Hadasiki.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Oleśnie

mgr inż. Izabela Pietrzak

Załączniki: (dla ZGKiM w Dobrodzieniu)

1. Skan protokołu z pobierania próbek wody nr HK.90820.10.2.2024.MDN
2. Skany sprawozdań z badań wody od nr 307/W/N/OK/24 do nr 309/W/N/OK/24

Otrzymuje: (ePUAP)

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości: (ePUAP)

1. Burmistrz Dobrodzienia, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień

Sporządziła:

Milena Donoso Nadeau tel. 34 358 26 73 (wew. 28)